


## LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍŤ



PLYNOVOD  
VEDENÍ SLB  
VODOVOD  
VEDENÍ VO - AYKY 4x35  
TROLEJOVÉ VEDENÍ  
KANALIZACE

# NOVĚ NAVRŽENÉ SÍTĚ

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ  
VEDENÍ ULOŽENO V TRUBCE PVC Ø 110  
PŘIPOJOVACÍ BOD - STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO  
OSVĚTLOVACÍ BOD

## OSVĚTLOVACÍ BOD

A - zařízení EXCENTRIC, fy Honor spol.s.r.o., vč. dopr.značky "přechod pro chodce",  
1x asymetrické svítidlo 250W MH, stožár v=6,0 m s výložníkem 4,0m

B - zařízení EXCENTRIC, fy Honor spol.s.r.o., vč. dopr.značky "přechod pro chodce",  
1x asymetrické svítidlo 250W MH, stožár v=5,0 m s výložníkem 4,0m

C - pružný výstražný maják prosvětlený, fy Honor spol.s.r.o.,  
v=290mm, 3xE27/21W



**POZNÁMKA:**

UPOZORNĚNÍ !!! - V TRASE ZEMNÍHO KABELU DOJDE K SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM ZARÍZENÍM.  
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZARÍZENÍ A  
DODRŽET POŽADAVKY VE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ  
SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT PŘEVEDENY DLE ČSN 73 60 05 - PROSTOROVÉ  
USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

KABELY BUDOU ULOŽENY VE VÝKOPU V HLOUBCE DLE PŘÍLOHY Č. "C.2/6".

Soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:  
automatickým odpojením od zdroje

Pavel Rubín – elektroprojekty

Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary  
tel.: 353 220 577, fax: 353 220 371, e-mail: rubinprojekt@seznam.cz

Zodp. projektant	Klímešová M.	Klímešová M.	Ved. projektant	Rubín Pavel
Vypracoval	Klímešová M.		HIP	Ing. Hovorka
Objednatel : Obec Maňánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Maňánské Lázně				
Stavba : CELOPLOŠNÁ OPRAVA ULICE PALACKÉHO, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ				
SO 401 Veřejné osvětlení				
Název výkresu : SITUACE - ČÁST 2.				
			Datum	duben 2013
			Stupeň PD	DSP
			Měřítko	1:200
			Zak. číslo	R10/13
			Č. výkresu	C.2 / 4

SITUACE - ČÁST 2.