



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Město Mariánské Lázně

profil zadavatele:
<https://zakazky.muml.cz>

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:
Ing. Svoboda/354 922 182

V Mariánských Lázních
20.05.2015

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s těmito identifikačními údaji:

Evidenční číslo formuláře VZ ve VVZ: 7502030009850
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509850
Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2015
Evidenční číslo veřejné zakázky zadavatele: VZ/15/004/IDCR

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ul. Palackého – 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce – § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále také jen „zákon“
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 27 zákona
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV (Common Procurement Vocabulary):

Hlavní slovník, hlavní předmět: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Hlavní slovník, další předměty: 45213316-1 Stavební úpravy chodníků
45233144-0 Výstavba přechodů

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel, město Mariánské Lázně, obdržel od uchazečů žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a dle uvedeného § 49 zákona na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz uchazeče ze dne 18.05.2015, 11:43 hod.

Žádáme Vás o dodatečné informace k výše uvedenému VŘ:

1. Pro část výkazu výměr SO 401-2 a3 Veřejné osvětlení - sloupec materiál je uzamčen pro úpravy:
2. Ve výkazu výměr je sloupec materiál uzamčen pro úpravy, kde jsou stanoveny i ceny položek – bude výkaz výměr pro Veřejné osvětlení dodán nový nebo odemknut?

Odpověď zadavatele na dotaz

Ano, výkaz výměr sloupec materiál byl skutečně omylem uzamčen pro úpravy. Také zde byly omylem částečně uvedeny jednotkové ceny.

Zadavatel proto dne 20.5.2015 tuto část zadávací dokumentace na svém profilu <https://zakazky.muml.cz> upřesnil – vyměnil. Před výměnou byl na profilu zadavatele tento původní výkaz výměr ZD VV SO 401 Veřejné osvětlení. Po výměně je výkaz výměr ZD VV SO 401 Veřejné osvětlení edit.



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Dotaz uchazeče ze dne 18.05.2015, 14:31 hod.

Součástí veřejné zakázky je také objekt SO 501-3 – Přeložka sdělovacího kabelu -III. etapa.

V hlavním VV je daný objekt uveden pouze jednou položkou. V ní je uvedeno, že je to oceněno na základě samostatného rozpočtu. Ten ovšem není součástí zadávací dokumentace. Ani projekt k tomuto objektu jsem nenašel.

Žádám o doplnění.

Odpověď zadavatele na dotaz

Projekt k tomuto objektu SO 501-3 Přeložka sdělovacího kabelu – III. Etapa nebyl zpracován a není tedy součástí zadávací dokumentace. Jedná se o přeložku sdělovacího kabelu z místa, kde je plánována zastávka MHD (staničení cca +520 až +540). Pod zastávkou bude dle PD provedena cementobetonová deska a sdělovací kabel by byl při případné poruše nepřístupný. Protože do tohoto kabelu může zasahovat pouze jeho majitel firma Telefónica Czech Republic, a.s., nechal zpracovatel projektové dokumentace na ni, aby si určila, jakým způsobem bude přeložka provedena. Dále zadavatel doplnil zadávací dokumentaci o cenovou nabídku na přeložku sdělovacího kabelu SO 501-3 od majitele sdělovacího kabelu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s (s názvem ZD Nabídka Telefónica SO 501-3 Přeložka sdělovacího kabelu) a vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s k projektové dokumentaci (s názvem ZD Vyjádření Telefónica k PD)

Dotaz uchazeče ze dne 19.05.2015, 13:57 hod

Dotaz 1

Výkaz výměr obsahuje položku „58380159R kostka dlažební, žula velikost 12/12 třída I“

Ve vzorovém řezu č. 4 je uvedeno, že budou použity kostky štípané 15/17.

Prosím o určení, co má být použito?

Odpověď zadavatele na dotaz

Položka 58380159R platí položka z výkazu výměr. Jedná se o kostku dlažební 12/12 třída I - použitou na sjezdech umístěných v podélném parkovacím pruhu.

Dotaz č. 2

Výkaz výměr obsahuje položku „58380374R obrubník kamenný přímý bezbariérový zastávkový, žula, OP7 45x45“.

Označení OP7 nesou obrubníky s rozměrem 12x25 nikoliv 45x45.

Prosím o určení, co má být použito?

Odpověď zadavatele na dotaz

Položka 58380374R - Obrubník je použit na nástupní bezbariérovou hranu autobusové zastávky (nazývaný také jako kasselský). Běžně se vyrábí jako typový vibrolisovaný prvek z betonu (např. typ HK), zde je použit kamenný typ zhotovený zakázkově, profil prvku 45x45, tvarové řešení viz výkres vzorových příčných řezů.

S pozdravem

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor investic, dotací a cestovního ruchu
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČ 00254061, DIČ CZ00254061
č. 4.6

Ing. Petr Rezník
vedoucí odboru