



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Město Mariánské Lázně

profil zadavatele:
<https://zakazky.muml.cz>

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:
Ing. Svoboda/354 922 182

V Mariánských Lázních
22.05.2015

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s těmito identifikačními údaji:

Evidenční číslo formuláře VZ ve VVZ: 7502030009850
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509850
Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2015
Evidenční číslo veřejné zakázky zadavatele: VZ/15/004/IDCR

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ul. Palackého – 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce – § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále také jen „zákon“
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 27 zákona
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV (Common Procurement Vocabulary):

Hlavní slovník, hlavní předmět: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Hlavní slovník, další předměty: 45213316-1 Stavební úpravy chodníků
45233144-0 Výstavba přechodů

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel, město Mariánské Lázně, obdržel od uchazečů žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a dle uvedeného § 49 zákona na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz uchazeče ze dne 21.05.2015, 10:55 hod.

Součástí zakázky je i dodávka kamenného materiálu. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny označení kamenných obrub jako je OP2 (viz.položka z SO 101 2a3 číslo 103) ale v popisu je uveden rozměr 25x25 a ve výkresech také je rozměr 25x25 - ve skutečnosti OP2 je rozměr 30x20, zároveň je to u kamenného obrubníku OP7 položka č.106. Žádám tímto o upřesnění rozměru - čemu máme dát přednost?

Dále nikde není uvedena barevnost kamenného materiálu a požadavek na vzhled materiálu, považujeme tedy možnost dodávky z kamenolomu dle našeho uvážení správně ?

Odpověď zadavatele na dotaz

Obrubník (pol. 103-105) je v rozpočtu jako R-položka, platí rozměr uvedený v popisu tj. 25x25cm, stejně tak položka č. 106 - obrubník přímý bezbariérový je použit na nástupní bezbariérovou hranu autobusové zastávky (nazývaný také jako kasselský). Běžně se vyrábí jako typový vibrolisovaný prvek z betonu (např. typ HK), zde je použit kamenný typ zhotovený zakázkově, profil prvku 45x45, tvarové řešení viz výkres vz. příčných řezů.



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Obrubníky a kostky jsou žulové, barevný odstín není specifikovaný, nutné je dodržet stejně sladěný barevný odstín kostek a obrubníku a to i v rámci stavby.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor investic, dotací a cestovního ruchu
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČ 00254061, DIČ CZ00254061

č. 4.6