



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Město Mariánské Lázně

profil zadavatele:
<https://zakazky.muml.cz>

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:
Ing. Svoboda/354 922 182

V Mariánských Lázních
26.05.2015

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s těmito identifikačními údaji:

Evidenční číslo formuláře VZ ve VVZ:	7502030009850
Evidenční číslo veřejné zakázky:	509850
Datum uveřejnění ve VVZ:	07.05.2015
Evidenční číslo veřejné zakázky zadavatele:	VZ/15/004/IDCR

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce ul. Palackého – 2. a 3. etapa, Mariánské Lázně
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce – § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále také jen „zákon“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 27 zákona
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV (Common Procurement Vocabulary):

Hlavní slovník, hlavní předmět:	45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace
Hlavní slovník, další předměty:	45213316-1	Stavební úpravy chodníků
	45233144-0	Výstavba přechodů

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel, město Mariánské Lázně, obdržel od uchazečů žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a dle uvedeného § 49 zákona na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz uchazeče ze dne 22.05.2015, 15:54 hod.

Prosím o dodatečné informace týkajících se SO Veřejné osvětlení. Předložený výkaz výměr vůbec neodpovídá PD - dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí chráničky DN 110, výkopy přes komunikaci, kabel CYKY 4x4, kabelů CYKY 4x6 je málo, dále chybí zemní vedení, výkopy, stožárová pouzdra pro další sloupky, výkopy v chodníku, dodávka betonové směsi, je uveden malý počet trubek HDPE a výstražné folie. Dále jsou ve VV uvedeny 2 sloupky od Honor, ale dle PD by měly být 3 a chybí deformovatelné majáky v počtu 3 ks.... Prosím o informaci, zda se máme striktně držet Vámi předloženého výkazu výměr či bude VV upraven tak, aby byl v souladu s PD?

Odpověď zadavatele na dotaz

Dle vyjádření autora projektové dokumentace SO Veřejné osvětlení je chránička DN110 ve výkazu s rezervou 15m, kabel CYKY 4x4 a 4x6 a folie je dostačující dle výměr ve výkrese. V etapě 3. jsou pouze 2 osvětlovací stožáry Honor, pro které jsou ve výkazu 2 ks základové patky - položka obsahuje kompletní základ pro stožár vč. betonové směsi. Ostatní svítidla jsou součástí 1.etapy, která nebude realizována. Pásek FeZn nebyl mezi svítidly Honor uvažován. Uchazeči se tedy budou držet předloženého výkazu výměr.



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'PR'.

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor investic, dotací a cestovního ruchu
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČ 00254061, DIČ CZ00254061
č. 4.6