



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

IDCR/15/947/MJ

Mariánské Lázně 15.06.2015

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Výměna oken a zateplení objektu Základní školy praktické a speciální – Hamrníky“

1 Identifikační údaje veřejné zakázky

Evidenční číslo veřejné zakázky: a) Věstník veřejných zakázek: --- b) zadavatele: VZ/15/010/IDCR
Název veřejné zakázky: „Výměna oken a zateplení objektu Základní školy praktické a speciální – Hamrníky“
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce** – § 9 odst. 1 písm. a) zákona
Druh zadávacího řízení: **Zjednodušené podlimitní řízení** dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona
Limit veřejné zakázky: **Podlimitní veřejná zakázka** dle § 25 písm. b) zákona
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV:
Hlavní slovník, další předměty: 45454100-5 Rekonstrukce budov

2 Dotaz uchazeče – vlastní podnět

Z vlastního podnětu, v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel, město Mariánské Lázně, poskytuje dodavatelům tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Jedná se o úpravy položek výkazu výměr směřujících k jejich sjednocení s projektovou dokumentací.

3 Dodatečná informace č. 2

3.1.1.1 Ruší se položka č. 80 „Přesun SDK kce objekt v – 12 m“.

Náklady z této položky uchazeči začlení do položky č. 79 „SDK podhled GKB 1x 12,5 (audit STR1+STR2+S3+S3 tělocvična)“. Výkaz výměr tak bude uveden do souladu s kontrolním rozpočtem předaným poskytovateli dotace SFŽP.

3.1.1.2 Ruší se tři položky označené jako Díl 99 „Ostatní náklady – převzetí z energetického auditu“, nazvaných „MaR“, „CEM – monitoring celková dodávka technologie“ a „DP – ÚT – hydraulický přepočít“. Tyto práce budou předmětem nové veřejné zakázky, která bude zadavatelem vyhlášena později, a která není obsažena v projektové dokumentaci.

3.1.1.3 Přidává se položka č. 115 „Dmž a zpětná mt svítidel do podhledu vč. prodloužení kabelů“, měrná jednotka „ks“, množství „69“, kterou původní výkaz výměr neobsahoval. Položka č. 115 je součástí dílu M21 – „Hromosvody“.

3.1.1.4 Vysvětlení k položce 114. V důsledku zateplení je nutno použít delší kotevní prvky pro svody bleskosvodů. Svodné vedení ze střech bude zachováno, po instalaci zateplovacího systému bude upevněno zpět na nové, delší kotevní prvky a znovu napojeno na stávající zemnicí soustavu.

Uvedené úpravy zadávací dokumentace – výkazu výměr jsou promítnuty do upravené verze označené jako ZAT Hamrníky výkaz výměr 150615.xls, která je přílohou této dodatečné informace. Uchazeči ve své nabídce ocení upravenou verzi výkazu výměr.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru IDCR