



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic, dotací a cestovního ruchu

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

IDCR/15/958/MJ

Mariánské Lázně 18.06.2015

Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Výměna oken a zateplení objektu Základní školy praktické a speciální – Hamrníky“

1 Identifikační údaje veřejné zakázky

Evidenční číslo veřejné zakázky:

a) Věstník veřejných zakázek: --- b) zadavatele: VZ/15/010/IDCR

Název veřejné zakázky:

„Výměna oken a zateplení objektu Základní školy praktické a speciální – Hamrníky“

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce – § 9 odst. 1 písm. a) zákona

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona

Limit veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka dle § 25 písm. b) zákona

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV:

Hlavní slovník, další předměty:

45454100-5 Rekonstrukce budov

2 Dotaz uchazeče – vlastní podnět

Z vlastního podnětu, v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel, město Mariánské Lázně, poskytuje dodavatelům tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Jedná se o úpravy položek výkazu výměr směřujících k jejich sjednocení s projektovou dokumentací.

3 Dodatečná informace č. 4

3.1

Zateplení profilace říms pod okapními žlaby bude provedeno z fasádních polystyrénových desek. Není třeba používat speciální profily.

Také ostatní římsy a profilace budou provedeny z fasádních polystyrénových desek.

3.2

Náklady na pomocné lešení pro provedení SDK stropů nemají ve výkazu výměr samostatnou položku. Tyto náklady začlení uchazeči do položky č. 79 SDK podhled GKB 1x 12,5 (audit STR1+STR2+S3+S3 tělocvična).

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru IDCR