



Legenda místností		
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.01	Otevřený prostor	58.94
1.02	Výměňíková stanice	78.49
1.03	Strojovna	138.53
1.04	Rozvodna	19.66
1.05	Obsluha	10.39
1.06	Dílna	24.92
1.07	Chodba	4.41
1.08	WC	1.26
1.09	Šatna	8.90
1.10	Umývárna	3.16
		348.65

VNĚJŠÍ VLIVY

- AA5
- NORMÁLNÍ V PROSTORU HALY
- AD3
- VODNÍ TŘÍŠT- IP 43, VENKU

LEGENDA ROZVODŮ

- silové vedení NN v trubce PE
- ovladací vedení v trubce PE
- ovladací vedení / PE - dodávka odvhčovače
- ovládací vedení / PE, trasa v prostoru vazníků

V PROSTORU ODVHČOVAČE SE PROVEDE DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH PŘEDMĚTŮ !

SOUSTAVA - 230/400V, 3+PE+N, 50 Hz/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
Základní - samočinným odpojením od zdroje  
Zvýšená- doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

HIP: ing. M.Šitera	ZODP.PROJ.: V.Valeš	KONTROLA: ing. M.Šitera	<div></div> <div>Tel./Fax: 00420 374 722 965; 00420 374 722 890 E-mail : ps.sitera @ iol.cz, www.projektservis-sitera.cz</div>	
Místo stavby: Mariánské Lázně				
Investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně				
Název:  <div>Odvhlčení ledové plochy ZS Mariánské Lázně</div>			Číslo zakázky:	2015/07
			Arch. číslo:	
			Datum:	09/2015
			Formát:	4 A4
			Stupeň:	DSP
			Měřítko:	1:100
Obsah: ELEKTROINSTALASE - STROJOVNA			Č.výkr.:	303.
			Část:	D.3.
			kopie: 0	