



# Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061

Č.j.: IaD/16/854/MJ

Mariánské Lázně 16.3.2016

Vyřizuje: Ing. Miroslav Jašíček

## **Dodatečné informace č. 2** **MŠ Křížíkova – vybudování nového vstupu**

### **1 Identifikační údaje veřejné zakázky**

Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: ---

Evidenční číslo zadavatele: VZ/16/004/IaD

Název veřejné zakázky: MŠ Křížíkova – vybudování nového vstupu

Druh veřejné zakázky (§8-10): Veřejná zakázka na stavební práce – § 9 odst. 1 písm. a) zákona

Limit veřejné zakázky (§ 12 zákona): Veřejná zakázka malého rozsahu – § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 zákona

### **2 Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „MŠ Křížíkova – vybudování nového vstupu.“**

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu. Text dotazu:

„Dobrý den,

vzhledem k velmi nejasnému zadání předkládám tyto dotazy:

- 1) vnitřní protipožární dveře budou dodány včetně nových ocelových zárubní nebo pouze nová dveřní křídla do stávajících zárubní?
- 2) – hlavní vstupní dveře pozice T5 budou zhotoveny z PVC profilů nebo hliníkových profilů??  
– není specifikován systém dveřního zámku - jaký zámek má být použit s ohledem na napojení na nově dodaný karetní terminál.  
– nějaké další příslušenství do vstupních dveří, kromě vodorovného madla?  
– barva vstupních dveří oboustranná nebo hnědá vně a bílá uvnitř??“

V rámci dodatečných informací č. 2 zadavatel sděluje tuto odpověď:

**2.1.1.1** Vnitřní protipožární dveře budou dodány včetně nových ocelových zárubní s požadovaným protipožárním certifikátem.

**2.1.1.2** Hlavní vstupní dveře pozice T5 budou zhotoveny z hliníkových profilů, barevný odstín tmavě hnědá (totožná s odstínem okenních výplní).

**2.1.1.3** Zámek pro branku i hlavní vstupní dveře bude obyčejný elektromagnetický zámek bez možnosti blokace v odemčeném stavu – 8-12 V stř., s akustickým signálem při otevření (bzučák).

**2.1.1.4** Další příslušenství do hlavních vstupních dveří (kromě vodorovného madla) bude samozavírač na otvírávém křídle.

**2.1.1.5** Ve vstupní brance bude osazena na vnější straně koule a u hlavních vstupních dveřích budou na vnější straně obou křídel osazena madla.

**2.1.1.6** Barva vstupních dveří – hnědá vně a bílá uvnitř.

Ing. Petr Řezník,  
vedoucí odboru