

NOVÁ ČOV EKO SBR BIO H-V, DNO 542,65 M N.M.
NÍZKO ZATĚŽOVANÁ AKTIVAČNÍ ČISTÍRNA S CYKLICKÝM PROVOZEM,
ČISTÍRNA S GRAVITAČNÍM NÁTOKEM, ČERPANÝM ODTOKEM. STÁVAJÍCÍ. ROZVADĚČ V PILÍRKU
PŘED WC, DMYCHADLO A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA JE V PILÍRKU POKLOP BUDE OSAZEN 0,9 M
NAD TERÉNEM, ČOV BUDE ZASTŘEŠENA DŘEVĚNÝM POCHOZÍM POKLOPEM A STŘÍŠKOU.
ČOV SE MUSÍ OBETONOVAT. POTOM SE SEPTIK ZASYPE

DMYCHADLO A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNÁ V PILÍRKU


STÁVAJÍCÍ SEPTIK, PO OSAZENÍ ČOV, SE VYBUDUJE
PŘÍSTŘEŠEK
min. 1,0 m
OPLOCENÍ

STÁVAJÍCÍ ODTOK POTRUBÍM KAMENINA DN 200

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NOVÁ KANALIZACE
- PŘIPOJENÍ ČOV NN
- HADICE PRO STLAČENÝ VZDUCH OD DMYCHADLA
- STAVENÍŠTĚ

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU pata hráze - koupaliště Lido - M.Lázně Ušovice			
M 1:250	Souř.sys.: JTSK	Výšk.sys.: Bpv	č.z. - č.ov.: 40/2016-76/2016
Zaměřil: Ing. Zdeněk Třešňák tel: 602347870 - mail: zenepra@morea.cz		Dne: 14.4.2016 zpracoval: Ing. Z. Třešňák	

Vypracoval :		Vedoucí projektu :		Vedoucí ateliéru :		Autorizace :		<div><div>VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Ing. Jana Řezníková Hluboká 10 400 02 PŘEŠOV III tel., fax.: 412 513150 http://www.janareznikova.cz</div><div>Podp.</div></div>	
Ing. Jana Řezníková									
Stavební úřad :		MĚSTSKÝ ÚŘAD MAR. LÁZNĚ							
Investor :		MĚSTO MAR. LÁZNĚ, RUSKÁ 155, 353 01 MAR. LÁZNĚ							
Stavba :		ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD KOUPALIŠTĚ LIDO V MAR. LÁZNÍCH NA P.P.Č. 1953 V K.Ú. UŠOVICE							
Část:									
Obsah:		C.3 SITUACE STAVBY							
		Formát :		4 A4		Datum :		11/2016	
		Stupeň:		DSP		Číslo zakázky:		225/16	
		Měřítko :		1 : 250		Číslo výkresu :		C.3	