



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.:

Mariánské Lázně 26.3.2018

Dodatečné informace č.2

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. zadavatele:	04/2018
Evid. č. veř. zak. ve věstníku veř. zak.:	x-x-x
Název veřejné zakázky:	Park Boheminium – Rekonstrukce sociálního zařízení
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona)
Limit veřejné zakázky:	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 2 000 000 Kč bez DPH (§ 27 zákona)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Hlavní slovník, hlavní předmět:	45000000-7 - Stavební práce
Hlavní slovník, další předměty:	45212000-6 Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO:	00254061
DIČ:	CZ00254061
Kategorie zadavatele:	Veřejný zadavatel dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona

3. Text obdrženého dotazu

Dobrý den, tímto se na Vás obracím s žádostí o vysvětlení v rámci zpracování cenové nabídky na akci „Park Boheminium – rekonstrukce sociálního zařízení „. Jedná se zejména o upřesnění počtu dodávky zařizovacích předmětů, otopných těles, universálních reg.talíř.ventilů a další viz.níže uvedené :

Kapitola 725 Zdravotechnika – zařizovací předměty

-položka 114 Klozet keramický závěsný v PD 7ks – ve výkazu výměr 6ks

-ve výkazu výměr není uvedena položka WC kombi invalidní 1 ks, která je v PD

-ve výkazu výměr není uvedena položka umyvadlo v invalidním WC (zápustné), které je v PD

-ve výkazu výměr není uvedena položka baterie umyvadlové k výše uvedenému umyvadlu v invalidním WC

Z výše uvedeného je nutné též upravit v kapitole 726 Zdravotechnika-předstěnové systémy počet instal.předstěn na 7ks

a v kapitolách 721 a 722 (kanalizace a vodovod) upravit počty příslušných výpustek.

Kapitola 724 Zdravotechnika – strojní vybavení

Zda by bylo možné blíže specifikovat automatickou tlak.stanici – v PD uvedeno ATS Wilo viz.nabídka – doplnit o tuto nabídku bez cen do projektové dokumentace (vč.příslušenství).

kapitola 722 Zdravotechnika – vnitřní vodovod

-položka 109 ve výkazu výměr Vodoměr závitový ...Qn 1,5 m3/hod. – v PD uveden vodoměr Q=2,5m3/hod. – upřesnit



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Kapitola 735 Ústřední vytápění – otopná tělesa

-položka 145 ve výkazu výměr uveden 1 ks otop.tělesa 600/400 mm – v PD jsou 2ks

-položka 148 ve výkazu výměr uvedeno otop.těleso 600/600 mm – v PD 11 6 080 tj. 600/800 mm - upřesnit

S ohledem o navýšení počtu otopných těles o 1 ks nutné upravit počty armatur v kapitole 734 Ústřední vytápění – armatury

Kapitola 751 Vzduchotechnika

-položka 156 ve výkazu výměr Potrubní ventilátor TD 250/100+ZK – v PD typ TD 500/150+ZK –upřesnit ve výkazu výměr

-položka 158 ve výkazu výměr Universální regul.talíř.ventil d 100 v počtu 11ks- v PD 15 ks(s tím souvisí i počet odboček)

Kapitola 722 Zdravotechnika – vnitřní vodovod

-ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky Nástěnka závitová plastová PPR DN 20xG 1/2" a PPR DN 20xG 2x1/2“.

4. Odpověď zadavatele

Na základě obdrženého dotazu, zadavatel sděluje, že byl opraven výkaz výměr. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení použili tento opravený výkaz výměr.

Ing. Petr Řezník v.r.
vedoucí odboru