



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: **bprbqms**
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: mumml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Město Mariánské Lázně

profil zadavatele

Vaše značka:

Naše značka:
IaD/18/366/JS

Vyřizuje/linka:
Ing. Svoboda/354 922 182

V Mariánských Lázních
16.04.2018

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: https://zakazky.mumml.cz/profile_display_2.html

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s následujícími identifikačními údaji:

| | |
|--|---|
| Evid. č. veř. zak. zadavatele: | VZ/18/006/IaD |
| Evid. č. veř. zak. věstníku veřejných zakázek: | x-x-x |
| Název veřejné zakázky: | Dodávka a výměna dvou osobních výtahů pro Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně |
| Druh veřejné zakázky podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“) |
| Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty: | Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona) |
| Limit veřejné zakázky: | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 6 000 000 Kč bez DPH (§ 27 zákona) |
| Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV): | |
| Hlavní slovník, hlavní předmět: | 45000000-7 - Stavební práce |
| Hlavní slovník, další předměty: | 45351000-2 – Instalace a montáž technického zařízení budov |

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdržených dotazů.

Text dotazů:

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazy k veřejné zakázce: „Dodávka a výměna dvou osobních výtahů Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně“.

- 1) V dokumentu investiční záměr je uvedeno opláštění šachty CETRIS – je možné použít i jiné desky, které splňují požadavky na opláštění šachet, např. RIGIDUR, RIGISTABIL, FERMACEL?
- 2) V dokumentu Investiční záměr je uveden požadavek na garanci tichého chodu – nízkou hladinu hluku a výtahů. Měření u namontovaných výtahů musí splnit přísné hygienické normy (max 30dB) – kde je tato hodnota měřena? Sousedí strojovna výtahu s akusticky chráněnými místnostmi?

- 3) Není specifikováno, zda má být ponecháno původní zábradlí, nebo má být při opláštění šachty dodáno nové zábradlí
- 4) Součástí zadání není stanovisko Stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební povolení.
- 5) Při opláštění průchozího výtahu dochází k rozšíření výtahové šachty. Může tak dojít ke zúžení schodiště
- 6) Ve smlouvě o dílo, č. 2.5 je zmíněno provedení zkoušek. Je vyžadováno měření hluku?
- 7) Dále je v tomto článku zmíněno zajištění ~~bezplatného~~ záručního servisu. Standardně je dodavatelem poskytnuta záruka v dohodnuté lhůtě. Mimo záruční servis je potřeba zajišťovat ještě činnosti stanovené ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007, které nejsou součástí ceny výtahu.
- 8) Předpokládaná hodnota zakázky uvedená ve výzvě k podání nabídky činí 2 000 000,- Kč bez DPH. Je překročení této hodnoty důvodem k vyloučení uchazeče?

Odpovědi:

- 1) Ano, je možné použít i jiné desky, které splňují požadavky na opláštění šachet.
- 2) Strojovna výtahu nesousedí s akusticky chráněnými místnostmi. Strojovna je umístěna ve střešní nástavbě.
- 3) Pokud to bude technicky možné, bude ponecháno stávající zábradlí.
- 4) Při výměnu výtahů je uvažováno s tím, že na ni není potřeba stavební povolení.
- 5) Ano, je možné, že u průchozího výtahu (dle dodatečné informace č. 1) dojde k rozšíření výtahové šachty a v důsledku toho k zúžení schodiště. Pokud tato varianta nastane a nebude možné jiné řešení, bude ve spolupráci s vybraným zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu.
- 6) Ano je vyžadováno měření hluku.
- 7) Činnosti mimo záruční servis požadované např. normami nejsou součástí požadovaného díla. Cena těchto činností (preventivní údržba, odborné prohlídky) nesmí překročit 1 000,- Kč/měs. bez DPH na 1 výtah. Uchazeč ji může do své nabídky uvést mimo nabídkovou cenu.
- 8) Jedná se o předpokládanou cenu, kterou zadavatel určil na základě průzkumu trhu. Její překročení není důvodem pro vyloučení uchazeče. Zadavatel má pro realizaci omezené dostupné a vyhrazené finanční prostředky. Pokud všechny nabídky překročí tyto finanční prostředky, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení bez uzavření smlouvy nebo uzavřít smlouvu na zmenšený rozsah předmětu plnění díla.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník, v.r.
vedoucí odboru