



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/18/1050/EF

Vyřizuje: Ing. Stanislav Pajer / 354 922 158

Mariánské Lázně 22.06.2018

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: <https://zakazky.muml.cz>

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na dotační veřejnou zakázku spolufinancovanou EU s identifikačními údaji:

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:

Systémové číslo VZ: P18V00000045

Evid. č. veř. zak. ve věstníku veř. zak.:

x-x-x

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003731

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce školních dělen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“)

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 zákona)

Limit veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 50 000 000 Kč bez DPH (§ 52 písm. a) zákona)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Hlavní slovník, hlavní předmět:

45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Hlavní slovník, další předměty:

x-x-x

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:

Text dotazu ze dne 22.06.2018:

Dobrý den,

ve výkazu výměr na zateplení stropu ZŠ Úšovice je ve výpočtu spotřeby materiálu počítáno s objemovou hmotností materiálu Climatizer Plus 46 kg/m³. Výrobce uvádí při volném vodorovném foukání při vrstvě 30 cm objemovou hmotnost 36 kg/m³, což je celkové množství 3453,667 kg. Ve výkaze výměr požadujete ocenit 4413 kg. Prosím o vysvětlení.

Děkuji a s pozdravem

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr udávané hodnoty objemové hmotnosti foukané izolace 46 kg/m^3 a hodnoty celkového množství foukané izolace jsou v pořádku. Výrobce uvádí při volném foukání izolace strojem na volné vodorovné plochy objemovou hmotnost v rozmezí $32 - 46 \text{ kg/m}^3$ (zdroj: <http://www.climatizer.cz/izolace/obsah/technicke-vlastnosti-izolace>).

Žádáme účastníky zadávacího řízení, aby při zpracování své nabídky použili tuto hodnotu a ocenili množství foukané izolace uvedené ve výkazu výměr.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník, v. r.
vedoucí odboru