

Změna č.	Popis změny	Datum	Podpis

Zhotovitel: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <b>Ing. Martin JANKO</b>            U Včely 1464            156 00 Praha 5 - Zbraslav            Tel.: +420 608 866 448            IČO: 71679693         </div> <div> <b>Kancelář:</b>            V Mokřínách 8/253            147 00 Praha 4 - Hodkovičky            Email: janko@projectservice.cz            DIČ: CZ-7602140007         </div> </div>						
HIP:	-		Vypracoval:	Roman Stoklasa		
Obec:	Mariánské Lázně	Kraj:	Karlovarský	Datum:	04.2016	
Investor:	Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně			Stupeň:	DPS	
Objednatel:	Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně			Číslo zakázky:	1601	
Zakázka:	<b>ZIMNÍ STADION MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</b> <b>REKONSTRUKCE CHLADICÍ DESKY A TECHNOLOGIE CHLAZENÍ</b>			Počet formátů:	3	Číslo kopie:
				Číslo dokumentu:	D.1.4.6.5	
Obsah:	<b>D.1.4.6 - Měření a regulace</b> <b>D.1.4.6.5 - Seznam kabelů</b>					

OZNAČENÍ	TYP KABELU	ODKUD	KAM	DÉLKA	POZNÁMKA
	KABEL UTP cat.5e	DT1 / -A1.1	PC	75	komunikace
WS 1	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE07	16	T před výměníkem WT02
WS 2	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE08	17	T za výměníkem WT03
WS 3	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE09	19	T za výměníkem WT04
WS 4	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE10	21	T v zásobníku BE07
WS 5	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE11	43	T za parním výměníkem TUV
WS 6	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE12	38	T v zásobníku TUV
WS 7	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE13	35	T v předehevu TUV BE08
WS 8	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE14	31	T před výměníkem WT01
WS 9	součást čidla	DT1 / X:1	LT31	15	H sněžná jáma BE04
WS 10	JYTY 2x1	DT1 / X:1	PE75	14	P za čerpadlem PE10
WS 11	JYTY 2x1	DT1 / X:1	TE15	44	T prostoru TUV
WD 1	JYTY 2x1	DT1 / X:1	SB1	8	STOP technologie
WD 2	JYTY 7x1	DT1 / X:1	IK8	20	H v zásobníku BE07
WD 3	JYTY 4x1	DT1 / X:1	LA1	12	zaplavení
WD 4	JYTY 2x1	DT1 / X:1	FI51	36	F vody doplňování
WD 5	JYTY 2x1	DT1 / X:1	FI52	22	F vody pro rolbu
WD 6	JYTY 2x1	DT1 / X:1	PS11	25	P za čerpadlem PE11
WD 7	JYTY 2x1	DT1 / X:1	SR1	14	napouštění rolby
WD 8	JYTY 2x1	DT1 / X:1	BE01	36	úpravna vody
WD 9	JYTY 4x1	DT1 / X:1	QA1	46	detektor chladiva
WD 9.1	JYTY 4x1	QA1	QA1.1	17	detektor chladiva - doplň.čidlo
WD 10	JYTY 7x1	DT1 / X:1	RV1	51	rozvaděč ventilátoru
WL 1	JYTY-O 4x1	DT1 / X:2	EP01	15	K okruhu sněžné jámy
WL 2	JYTY-O 4x1	DT1 / X:2	EP02	18	K okruhu výměníku WT04
WL 3	JYTY-O 4x1	DT1 / X:2	EP03	17	K na sněžnou jámu
WL 4	JYTY-O 4x1	DT1 / X:2	EP04	22	K vody pro rolbu
WL 5	JYTY-O 4x1	DT1 / X:2	EP05	22	K cirkulace pro rolbu
WL 6	JYTY-O 4x1	DT1 / X:2	EP06	40	K před výměníkem WT04
WL 7	JYTY-O 4x1	DT1 / X:2	EP07	38	K před zásobníkem TUV
WL 8	CYKY-J 5x1,5	DT1 / X:2	RVS-1/EP08	45	RV ohřevu TUV
WL 8.1	CYKY-J 4x1,5	DT1 / X:2	TA11	43	T za parním výměníkem TUV
WL 9	CYKY-J 3x1,5	DT1 / X:2	QA1	46	detektor chladiva
WL 10	CYKY-J 4x1,5	DT1 / X:3	PE10	15	Č sněžné jámy
WL 11	CYKY-J 4x1,5	DT1 / X:3	PE11	23	Č vody pro rolbu
WL 12	CYKY-J 4x1,5	DT1 / X:3	PE12	18	Č výměníku WT03
WL 13	CYKY-J 4x1,5	DT1 / X:3	PE13	20	Č výměníku WT04
WL 14	CYKY-J 3x2,5	DT1 / X:2	XC01	36	úpravna vody BE01
WL 15	CYKY-J 3x2,5	DT1 / X:2	XC02	20	rezerva
WL 19	CYKY-J 3x1,5	DT1 / X:2	PE-TUV	38	Č ohřevu TUV
WL 20	CYKY-J 4x1,5	DT1 / X:3	PE20	33	Č výměníku WT01
WL 21	CYKY-J 4x1,5	DT1 / X:3	PE21	30	Č předehevu TUV

## SEZNAM KABELŮ ROZVADĚČ DT1

[illegible]