



BETON C 30/37-XF3;XF4 (CHLADÍČÍ DESKA, OCHOZ)
C 25/30-XC2;XA1 (VYHŘÍVANÁ DESKA)
OCEL B 550
KARI SÍŤ
krytí 20 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Vzhledem k nejasnostem, které byly zjištěny průzkumnými pracemi,
je nutno dopracovat výrobní dokumentaci.

Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dále využívána bez písemného souhlasu zpracovatele

vypracoval	vedoucí projektant	zodp. projektant		
Miroslav Pondělík	Ing. Petr Kestl	Ing. Jiří Pangrác		
místo:	Zimní stadion, Tyršova 621/21a, 353 01 Mariánské Lázně			
investor:	Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně			datum duben 2016
stavba	ZIMNÍ STADION MARIÁNSKÉ LÁZNĚ REKONSTRUKCE CHLADÍČÍ DESKY A TECHNOLOGIE CHLAZENÍ			měřítko 1:200
				formáty 2xA4
				stupeň DPS
obsah	PŮDORYS PLOCHY			č. zakázky
				č. kopie č. výkresu D.1.1.6