



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/19/120/ML

Vyřizuje: Ing. Stanislav Pajer / 354 922 158

Mariánské Lázně 25. 1. 2019

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: <https://zakazky.muml.cz>

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na dotační veřejnou zakázku spolufinancovanou EU s identifikačními údaji:

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele: Systémové číslo VZ: P18V00000087

Evid. č. veř. zak. ve věstníku veř. zak.: x-x-x

Registrační číslo projektu: **CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0002457**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních**

Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty: Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 zákona)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Hlavní slovník, hlavní předmět: 42500000-1 Chlazení a ventilace

Hlavní slovník, další předměty: 42120000-6 Čerpadla a kompresory

45310000-3 Elektroinstalační práce

45100000-8 Práce spojené s přípravou stavení

45331230-7 Instalace a montáž chladících zařízení

45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v období od 17. 1. 2019 do 21. 1. 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že vysvětlení zadávací dokumentace nebylo zadavatelem uveřejněno do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodl zadavatel o **prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 12. 2. 2019 do 10:00 hod.**

V období od 17. 1. 2019 do 21. 1. 2019 byly zadavateli doručeny následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Jak je upraven postup chladícího potrubí mezi stávajícím kanálem a novou šachtou (D.1.2.5) v ochozu ledové plochy?

Dotaz č. 2

Z hlediska odpadů by bylo dobré znát skladbu stávající chladicí desky (jsou nebo nejsou v této vrstvě nějaké izolace)?

Dotaz č. 3

Dořešit ocelovou konstrukci pro suchý chladič. V současné době na konstrukci stojí chladič a jednotka klimatizace.

Dotaz č. 4

Jaké je řešení nového vstupu do haly v prostoru stávající tělocvičny? Stávající dřevěná podlaha, vytápění, elektroinstalace. Jaké bude konečné provedení tohoto prostoru? Kde je to zahrnuto v rozpočtu.

Dotaz č. 5

V rozpočtu nejsou uvedeny demontáže elektro, kdo bude demontovat?

Dotaz č. 6

Kde jsou v rozpočtu kabely a trasy pro MaR strojovny chlazení a plochy?

Dotaz č. 7

Technický dotaz ohledně zajištění polohy kotevních prvků mantinelu při betonáži. Při krytí tepelné izolace betonovou deskou se poloha fixuje malým nastřelovacím hřebem, který v případě pohybu desky v průběhu chlazení a rozmrazování povolí. Jak bude zajištěna poloha při betonáži u navrženého řešení, kdy se na tepelnou izolaci provede kluzná vrstva z folie HDPE a rovnou betonová chladicí deska?

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, část Technologie-chlazení není uvedena položka zahrnující likvidaci stávajícího zařízení a materiálu.

Je likvidace stávajícího zařízení součástí VŘ nebo si ji zadavatel zajistí na své náklady?

Pokud je součástí VŘ, žádáme o doplnění do výkazu výměr včetně rozsahu prací.

Dotaz č. 9

Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, část Technologie-chlazení není uvedena položka zahrnující likvidaci stávajících náplní (čpavek + olej).

Je likvidace stávající náplně čpavku a oleje součástí VŘ nebo si ji zadavatel zajistí na své náklady?

Pokud je součástí VŘ, žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 10

V předané zadávací dokumentaci a výkazu výměr není stanoven přesný rozsah stavebních přípomocí, které je nutno řádně provést ve strojovně technologie chlazení.

Ve výkazu výměr část Technologie-chlazení je uvedena pouze položka Stavební přípomoc 1 pol.

Žádáme do výkazu výměr doplnit řádnou specifikaci rozsahu stavebních prací ve strojovně chlazení, tak aby mohly být tyto práce řádně oceněny.

Zadavatel připravuje odpovědi na uvedené dotazy k zadávací dokumentaci. Dotazy budou zodpovězeny formou samostatné dodatečné informace.

S pozdravem

Ing. Petr Rezník
vedoucí odboru

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor investic a dotací
Kusá 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČ 00254061, DIČ CZ00254061
č. 4,3