

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Váš dopis zn:

Ze dne: 2.4.2019

DS

Číslo jednací: KHSKV 03730/2019/HOK/Zig

Vyřizuje: Iva Zigová
Telefon: 355328442
E-mail: Iva.zigova@khskv.cz

Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezníček
vedoucí odboru investic a dotací
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně

Datum: 4.4.2019

Mariánské Lázně, Domov pro seniory - stavební úpravy – byt 6.NP, Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně

Stavebník: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka doručené dne 3.4.2019 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentace vydává toto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací „**Mariánské Lázně, Domov pro seniory - stavební úpravy – byt 6.NP, Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně**“

souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jiří Kovařík - Projekční & inženýrská kancelář, U Mlékárny 290, 353 01 Mariánské Lázně v březnu 2019.

Stavebník požádal KHS KK o závazné stanovisko ke změně účelu užívání stavby.

Záměr řeší stavební úpravy a změnu užívání stávající nevyužívané klubovny (stavebně neohraničená chodba, klubovna, čajová kuchyňka, dvě zimní zahrady), která bude upravena na byt 1+KK s vlastním hygienickým zázemím přístupným z nově vzniklé bytové předsíňky a zasklenými lodžiemi. Ústřední topení zůstane stávající a radiátory umístěny pod otvory v obvodovém plášti (okna pokoje).

Nucené větrání nové koupelny bude vedeno do instalačního jádra, kde bude napojeno na stávající stoupací vedení. Případná digestoř nad kuchyňskou linkou bude recirkulační bez nutnosti odtahu. Pokoj zůstane větrán přirozeně přes zimní zahradu okenními otvory. Zvláštní větrání předsíně se nenavrhuje.

KHS KK přezkoumala žádost stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Cheb
Mgr. Alice Galíková