

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: 1211/17 Huková
0547508/17/CCH/S00 -1

Vyřizuje / Tel.
Huková / 720 752 346

Datum
15. 12. 2017

Josef Jelínek
PROKON projektová a inž.
kancelář, Plzeňská 131/15,
353 01 Mariánské Lázně

Věc: „ZÁSTAVBA LOKALITY U PÍLY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ“

Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v **ČSN 73 6005** Prostorová úprava vedení technického vybavení a **ČSN 33 4050** Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. **Nadzemní vedení NVSEK je viditelné a je potřeba jej respektovat při pohybu mechanizace**
4. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s kontaktujte správce – **ing.Šárka Huková / 720752346**.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 547508/17 vydané dne 28.02.2017, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S přátelským pozdravem

Ing.Šárka Huková
Pracoviště správy a ochrany sítí

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
