



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/224/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 6. 2. 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Oprava chodníku podél Úšovického potoka – úsek Anglická-Dobrovského“

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Systémové číslo VZ:

P20V00000003

Název veřejné zakázky:

Oprava chodníku podél Úšovického potoka – úsek Anglická – Dobrovského

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Zastoupené:

Ing. Martinem Kalinou, starostou města

Sídlo:

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČO, DIČ:

00254061; CZ00254061

3. Upřesnění zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje upřesňující informace k zadávacím podmínkám:

Složení podkladních vrstev: zhutněná pláň min. 30 MPa

šterkodrt – frakce 0/32mm, tl. 200 mm , dle položek v rozpočtu

Do podkladních vrstev nebude aplikován recyklát z původního chodníku.

Veškerý asfalt z chodníku bude odebrán a odvezen na řízenou skládku. Tímto odpadají i deponie pro meziskládku původně frézovaného asfaltu. Nedojde tedy k odfrézování původního povrchu chodníku. Nadále platí položky uvedené v rozpočtu. **VARIANTA S POUŽITÍM RECYKLÁTU DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NEPLATÍ.**

S pozdravem

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru investic a dotací