



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/588/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 26. 3. 2020

Dodatečná informace č. 1 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P20V00000022
Název veřejné zakázky:	Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45454100-5 Rekonstrukce budov
- další předmět:	45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 3. 2020.

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz na zakázku: Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa.

- ve výpisu prvků je provedení oken s jednoduchým zasklením a součinitelem prostupu tepla $U_{max}=1,4$, v tomto provedení nelze součinitel dodržet, je zapotřebí mít v interiéru izolační dvojsklo. Jaká okna tedy nacenit?

Odpověď:

Součinitel U , uvedený v dokumentaci, nemusí být dodržen, jedná se o kulturní památku, na kterou se energetické požadavky nevztahují. Památková hodnota klasických dvojitých špaletových oken je zde vyšší hodnotou, než energetické parametry.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací