



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/700/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 16. 4. 2020

Dodatečná informace č. 8 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P20V00000022
Název veřejné zakázky:	Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45454100-5 Rekonstrukce budov
- další předmět:	45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 4. 2020.

Dotaz

Ve výkazu výměr SO 07 Elektroinstalace je oddíl

D	D13	Rozvaděče R303/308/311/314/317				0,00
183	K	10000-0076	Motáž plastového rozvaděče minimálně 1x 12-14 pozic, zapuštěná montáž IP40/IP20;	ks	1,000	0,00
184	K	10000-0077	SPD typu 2 zapojení "V1+1" (přepětíová ochrana stupeň C)	ks	1,000	0,00
185	K	10000-0078	Jistič s proudovým chráničem 1x 10A/B/30mA	ks	3,000	0,00
186	K	10000-0079	Jistič s proudovým chráničem 1x 16A/B/30mA	ks	3,000	0,00
187	K	10000-0080	Propojovací hřeben L1 - 40A/10kA-12 pozic	ks	1,000	0,00
188	K	10000-0081	PE svorka 40A/12pozic	ks	1,000	0,00
189	K	10000-0082	N svorka 40A/12 pozic	ks	1,000	0,00
190	K	10000-0083	Zkušební svorka 40A	ks	1,000	0,00
191	K	10000-0084	Pomocná svorkovnice 2,5-6 mm	ks	3,000	0,00
192	K	10000-0085	Ochranná svorka OS303/308/311/314/317- 40A	ks	1,000	0,00
193	K	R 13	Nespecifikovaný a pomocný materiál	%		0,00

V tomto oddíle se jedná o 5 rozvaděčů, ale ve výkazu výměr jsou uvedeny prvky pouze na 1 ks. Neměli by mít všechny položky 5 x více prvků?

Odpověď

Zadavatel k dotazu sděluje, že rozpočet k ocenění, který je součástí zadávací dokumentace, obsahoval chybu

Zadavatel pro úplnost připojuje vyjádření zpracovatele PD k této žádosti o dodatečnou informaci:

„Celkový počet rozvaděčů byl zohledněn v oddíle „D15 - Dodávky“. Při prověření dotazu bylo zjištěno, že oddíl „D13 - R303/308/311/314/317“ měl sloužit jako pomocný výpočet pro stanovení ceny 1 ks. Ve výpočtu, tak vznikla nevědomě duplicita položek. Uvedená metodika výpočtu byla dále uplatněna u níže uvedených oddílů:

D7 – Rozvaděč RE + HR

D8 – Rozvaděč RB0

D9 - Rozvaděč RB1

D10 - Rozvaděč RB2

D11 - Rozvaděč RB3

D12 - Rozvodnice osvětlení RB106

Pro zamezení duplicity položek, byly z rozpočtu odstraněny položky č. 206 až 212 a upraven výkaz výměr v položkách 183 až 192.“

Zadavatel sděluje, že do zadávací dokumentace byl vložen opravený rozpočet k ocenění. Zadavatel žádá uchazeče, aby do své nabídky ocenili tento opravený rozpočet k doplnění.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací