



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/706/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 17. 4. 2020

Dodatečná informace č. 9 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P20V00000022
Název veřejné zakázky:	Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45454100-5 Rekonstrukce budov
- další předmět:	45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15. 4. 2020.

Dotaz

V části elektroinstalace je pro svítidlo s položkovým číslem 43-48 vždy uveden i referenční typ a tak lze dobře ocenit. U svítidel p.č. 49-59 již ale žádný referenční typ uveden není. Je možné toto doplnit pro správné ocenění (referenční typ nebo bližší specifikace)? Navíc k položce 49 jsem nenašel svítidlo „04S“ kde by byla specifikace tohoto svítidla. Jedná se o tyto svítidla:

49	K	P-04S/N	shodné s "04S" doplněné o autonomní NZ 60 minut "04S/N"	ks	1,000
50	K	P-13S	svít. bodové zapuštěné LED 6W cca 700 lm "13S"	ks	28,000
51	K	P-13S/N	shodné s "13S" doplněné o autonomní NZ 60 minut "13S/N"	ks	4,000
52	K	P-14aS	přisazené svít.zář. 1x58W "14aS"	ks	18,000
53	K	P-14aS/N	shodné s "14aS" doplněné o autonomní NZ 60 minut "14aS/N"	ks	6,000
54	K	P-16S	podélné svít. LED zapuštěné 3W cca 200 lm "16S"	ks	3,000
55	K	P-16S/N	shodné s "16S" doplněné o autonomní NZ 60 minut "16S/N"	ks	2,000

56	K	P-18aS	zemní asym. výb. refl. HIT 70W 150x200 mm "18aS"	ks	6,000
57	K	P-19S	nástěnný halogenová reflektor 1x35W/IP43, 160x76 mm "19S"	ks	6,000
58	K	P-20aS	svít. závěsné stropní designové 250x159 mm cca 700 lm "20aS"	ks	12,000
59	K	P-20aS/N	shodné s "20aS" doplněné o autonomní NZ 60 minut "20aS/N"	ks	4,000

Odpověď

Zadavatel sděluje, že do sekce zadávací dokumentace byl vložen dokument Doplnění specifikace světel s bližší specifikací dotazovaných svítidel.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací