



STAVAJÍCÍ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ A
VÝLOŽNÍKEM (CELK. VÝŠKA 9,25 m) OSADIT OVLADAČ
SVÍTIDLA A SVÍTIDLO TYPU "A".



STAVAJÍCÍ SVĚTELNÉ MÍSTO NA SPOLEČNÉM STOŽÁRU S
TROLEJOVÝM VEDENÍM – ZRUŠIT PŮVODNÍ SVÍTIDLO A
LITNOVOU SKŘÍŇ S POLSKYKAMI. OSADIT SVÍTIDLO NOVÉ
TYPU "B". STOŽÁROVOU POLSKOVOU ROZVODNICI BKM
1261-102-4-16, 1x6 A OVLADAČ SVÍTIDLA OSADIT DO
STAV. LITNOVÉHO STOŽÁRU. NOVÝ KABEL CXYK 50x15 KE
SVÍTIDLU-VÝŠKA SVÍTIDLA 9,25 m, VYLOŽENÍ 1,5 m



STAVAJÍCÍ SVĚTELNÉ MÍSTO NA SPOLEČNÉM STOŽÁRU S
TROLEJOVÝM VEDENÍM – ZRUŠIT PŮVODNÍ SVÍTIDLO A
LITNOVOU SKŘÍŇ S POLSKYKAMI. OSADIT SVÍTIDLO NOVÉ
TYPU "B". STOŽÁROVOU POLSKOVOU ROZVODNICI BKM
1261-102-4-16, 1x6 A OVLADAČ SVÍTIDLA OSADIT DO
STAV. LITNOVÉHO STOŽÁRU. NOVÝ KABEL CXYK 50x15 KE
SVÍTIDLU-VÝŠKA SVÍTIDLA 9,25 m, VYLOŽENÍ 2,0 m



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-15 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "D"




ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 60/50/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA A
SVÍTIDLEM TYPU "E".



STAVAJÍCÍ STOŽÁR V=4 m VČETNĚ KABELOVÉHO ROZVODU
PONECHAT SVÍTIDLO A KABEL CXYK 50x15 ZDOKONČIT.
OSADIT SVÍTIDLO TYPU "F". OVLADAČ SVÍTIDLA A KABEL
CXYK 50x15.



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 60/50/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA A
SVÍTIDLEM TYPU "G".



STAVAJÍCÍ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ A
VÝLOŽNÍKEM (CELK. VÝŠKA 6 m) OSADIT OVLADAČ
SVÍTIDLA A SVÍTIDLO TYPU "H"-OSVĚTLENÍ PŘECHODU.



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10/D76 A SVÍTIDLEM
TYPU "K".



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VZ-10 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "L".



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ OS UD 89/06 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-15 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "M"-OSVĚTLENÍ PŘECHODU.



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10 D76 A SVÍTIDLEM TYPU "O", REDUKCE
76/60



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/70/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10/D76 A SVÍTIDLEM TYPU "P".



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/70/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10 D76 A SVÍTIDLEM
TYPU "B"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VZ-15 DB9/180 A
SVÍTIDLEM TYPU "B"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111 A SVÍTIDLEM TYPU "B", REDUKCE 76/60



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-15 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "B"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/100/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10 D76 A SVÍTIDLEM TYPU "C"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-15 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "C"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VZ-15 DB9/90 A 2x
SVÍTIDLEM TYPU "C"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 60/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA A
SVÍTIDLEM TYPU "F".



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA A
SVÍTIDLEM TYPU "K"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 60/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA A
SVÍTIDLEM TYPU "K"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-15 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "K"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 60/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-15 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "L".



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 89/80/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VZ-10 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "L"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10 D76 A SVÍTIDLEM
TYPU "L".



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ OS UD 89/06 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-15 DB9 A SVÍTIDLEM
TYPU "M"-OSVĚTLENÍ PŘECHODU.



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10 D76 A SVÍTIDLEM TYPU "O", REDUKCE
76/60



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/70/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10/D76 A SVÍTIDLEM TYPU "P".



SVÍTIDLO NA BETONOVÉM SLOUPU+VÝLOŽNÍK.



SVÍTIDLO NA KONZOLE NA OBJEKTU



SVÍTIDLO NA STOŽÁRU VO V=5m



TPPY SVÍTIDEL NA JEDNOTLIVÉM SVĚTELNÉM MÍSTĚ



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/60/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA A
SVÍTIDLEM TYPU "P"



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR
VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ STK 76/70/3 SE STOŽÁROVOU
ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A, OVLADAČEM SVÍTIDLA
ORCAVÉ 303-111, VÝLOŽNÍKEM VF-10/D76 A SVÍTIDLEM TYPU "P".

ZPŮ		VYPRACOVAT.	KRESIL.	JAN ROM, PROJEKTY ELEKTRO KOMUNIKACE s.r.o.	
JAN ROM	JAN ROM	JAN ROM	JAN ROM	tel.: 353 697 614, 604 691 095 email: jrom@seznam.cz, www.galilejano.cz	
INVESTOR	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	STUPEŇ	OS+DPS	IČO	128 24 950
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – ÚŠŮVCE II – SÍDLIŠTĚ REKONSTRUKCE VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				DATUM	09/2019
LEGENDA, POZNAMKY				MĚŘÍTKO	1 : 500
ELEKTRO				FORMÁT	12x4
				ARCH. Č.	E-1518/21

ZRUŠENÉ SVĚTELNÉ MÍSTO ŘEŠENÉ SAMOSTATNOU
PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ E-1817 (09/2017)

NOVÉ SVĚTELNÉ MÍSTO ŘEŠENÉ SAMOSTATNOU
PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ E-1817 (09/2017)

STAV. SVÍTIDLO A VÝLOŽNÍK NA BETONOVÉM SLOUPU ČEZ

STAV. SVĚTELNÉ MÍSTO-STOŽÁR, PATICE, SVÍTIDLO

SVÍTIDLO A VÝLOŽNÍK NA BETONOVÉM SLOUPU ZRUŠIT

SVÍTIDLO A VÝLOŽNÍK NA SPOLEČNÉM SLOUPU

TROLEJOVÉHO VEDENÍ PRO TROLEJBUSY-SVÍTIDLO ZRUŠIT

STAVAJÍCÍ KABEL VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ V ZEMĚ – ZRUŠIT

KABEL VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ CXYK 48x16 V TRUBE
HDFE 40 (SEDA S NÁPÍSEM VO) + VÝSTRAŽNÁ FOLIE VE
VÝKOPU HL. 0,35m (PRO KOMUNIKACI HL. 1,0 m +
TRUBKA KABUFLEx DN 160)

ZEMNÍ VÍDÍČ F=20 8 mm v HL. 0,6 m

VZDLOŽNÉ VEDENÍ IN

V SOUŘEŽNÍ S TRASOU VO ULOŽIT VE STEJNÉ HLoubCE 3x
TRUBKU KABUFLEx R50 40/50. JEDNA ZE TR. TRUBEK
BUDE VZDY ZAOSTĚNA DO JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ A
UKONČENA V PROSTORU STOŽÁROVÉ ROZVODNICE.

TRASA VÝKOPU 35x45 cm BUDE VEDENA MIN. 1,5 m OD
KMEŇE STROMŮ.

TRASA NOVÉHO ROZVODU VO JE PRO LEPSÍ ROZUŠENÍ
ZAKRESENA POCEL STAVAJÍCÍ TRASY VO. TATO TRASA JE
POUŽÍTE GRAFICKÉ VYJÁDRĚNÍ. NOVÝ KABEL BUDE ULOŽEN
VE STAVAJÍCÍ TRASE VO.

PODROBNÝ POPIS JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.