



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1080/EF

Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187

Mariánské Lázně 17.06.2020

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: <https://zakazky.muml.cz>

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Limit veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000031

Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)

Podlimitní veřejná zakázka (§ 26 zákona), zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 zákona)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 50 000 000 Kč bez DPH (§ 52 písm. a) zákona)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:

Text dotazu ze dne 15.06.2020 11:35:09:

Dotaz č. 1: Žádáme zadavatele o upřesnění, kde má uchazeč zohlednit náklady na zařízení staveniště, dopravní značení (DIO, DIR) a další nezbytné ostatní práce pro zhotovení díla.

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje:

Účastník si v Položkovém rozpočtu vybere nejbližší vhodnou položku, do které nespecifikované práce zařadí. Zadavatel nehodnotí jednotlivé položky, ale splnění požadovaných parametrů řešení a celkovou nabídnutou cenu. V zadávací dokumentaci je nespochybnitelně uvedeno, že nabídnutá cena je konečná a uchazeč zahrne i náklady, které musí rozumně, s ohledem na charakter stavby, předpokládat. Nelze se proto odvolávat na neúplnost položkového rozpočtu.

Dotaz č. 2: Žádáme zadavatele o opravu vzorce pro součet celkové ceny v části „Veřejné osvětlení a Zemní práce“. Vzorce pro součet celkových hodnot nepočítají v prvním případě s celkovou cenou položek na řádcích 7-9 a ve druhém případě 65-68.

K dotazu č. 2 zadavatel sděluje:

Zadavatel děkuje za upozornění na chybu a přikládá opravený položkový rozpočet.

Dotaz č. 3: Žádáme zadavatele o možnost nabídnout inteligentní řídicí systém využívající rádiovou komunikaci pro komunikaci se světlenými místy na místo ovládání pomocí napájecího vedení.

K dotazu č. 3 zadavatel sděluje:

Ministerstvo vnitra ČR od roku 2012 na základě Komunikační infrastruktury veřejné správy definuje požadavky na přenosové služby poskytované subjektům státní správy. Přenosová služba **nesmí být provozována rádiovými spoji v ISM pásmu**.

MV ČR tím dalo jasný signál, že poskytovat jakoukoliv veřejnou službu (tedy i veřejné osvětlení, či kamerové systémy, krizové a informační systémy) na nezajištěném přenosovém médiu, není bezpečné. Smart City aplikace jsou svou podstatou v kategorii kritických aplikací, kde získání dat nebo dokonce převzetí řízení může způsobit veřejné ohrožení.

Fakt, že některé subjekty státní správy (města a obce) si z důvodu neznalosti výše uvedeného pořizují inteligentní systémy SmarCity založené na bezdrátové komunikaci v ISM pásmu 868 nebo 2400 MHz, neznamená, že je to tak správně a že se nejedná o budoucí zmařenou investici.

Zadavatel se, jako řádný hospodář, musí vymezit vůči systémům, které jsou z hlediska budoucího provozu riskantní a nejisté, a proto nepřipouští dodávku založenou na bezdrátové komunikaci mezi RVO a řídicím prvkem světelného místa. A to ani v případě, že by komunikace byla provozována ve vyhrazeném (placeném) pásmu.

Dále zpřesňuje informaci o komunikaci mezi RVO a aplikačním serverem, která ve většině nabízených systémů probíhá na principu GPRS, LTE, apod. Tato komunikace musí být provozována jako **šifrovaná a přes dedikovanou VPN** (virtual private network). **Aplikační server se musí prokazatelně nacházet na území České republiky.**

Tato informace bude uvedena v technických parametrech řešení.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru

Příloha

Opravený položkový rozpočet