



# Město Mariánské Lázně

## Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ:  
CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1119/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 25. 6 2020

### **Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Oprava chodníku – mlatový povrch – úsek Anglická-Dobrovského“**

#### **1. Identifikační údaje veřejné zakázky**

Systémové číslo VZ:	P20V00000035
Název veřejné zakázky:	<b>Oprava chodníku – mlatový povrch – úsek Anglická-Dobrovského</b>
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

#### **2. Identifikační údaje veřejného zadavatele**

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061; CZ00254061

#### **3. Dodatečné informace**

Vážení dodavatelé,

zadavatel upřesňuje zadání složení konstrukční vrstvy mlatového chodníku takto:

1. Zadavatel doporučuje použít jako materiál pro finální vrstvu – pískový mlat – písek SKVIŘÍN – pískovna u Boru u Tachova. V případě změny doporučeného materiálu si zadavatel vyhrazuje právo pro odsouhlasení druhu použitého materiálu. **Konečná finální vrstva pískového mlatu bude provedena v tloušťce 60 mm po zhutnění.**
2. Obrubník z pásové oceli bude ukotven a přivařen ocelovými trny o průměru 16 mm a předpokládané délky cca 400 mm.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník  
vedoucí odboru investic a dotací