

Ing. Jarmil Svoboda  
Referent Investiční technik

Tel.: +420 354 922 182 , mob.: +420 607 008 383

E-mail: [jarmil.svoboda@muml.cz](mailto:jarmil.svoboda@muml.cz)

**Město Mariánské Lázně**

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, DS: bprbqms

<http://www.muml.cz> | [www.marianskelazne.cz](http://www.marianskelazne.cz)

Váš dopis: 0634685/20/CCH/SS0 Naše značka: 8/2020  
Vyřizuje: Huková / +420 2 3846 3024 Datum: 16. 07. 2020

## Věc: " Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice, Mariánské Lázně "

Zasíláme Vám tímto upřesnění k Vyjádření k předložené PD.

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením společnosti CETIN a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově, tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. **1 m** po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. Vytýčení sítí elektronických komunikací v majetku společnosti CETIN a.s. pro Vás může zajistit odborný pracovník naší společnosti: Rostislav Králíček, pracoviště: Karlovy Vary, telefon: 602 413 059, email: [rostislav.kralicek@cetin.cz](mailto:rostislav.kralicek@cetin.cz)
3. V místě nových zpevněných ploch uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné plochy.
4. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
5. Kolizní místa, nutná kontrola před záhozem a zápis do stavebního deníku.
6. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti CETIN a.s, kontaktujte správce – ing.Šárka Huková / 720752346

**Společnost CETIN a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.:\_0634685/20 vydané dne 13.05.2020, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.**

S přátelským pozdravem

Ing.Šárka Huková

Specialista provozu sítě ochrana a správa PPPS Čechy Západ

CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
