



# Městský úřad Mariánské Lázně

## Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Ing. arch. Pavel Petrák  
Hlavní tř. 279/7  
353 01 Mariánské Lázně

Vaše značka:

Číslo jednací:  
OZP/20/1942/

Vyřizuje/linka:  
Holečková/306

V Mariánských Lázních  
9. 6. 2020

### Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci:

#### „Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice, č. parc. 898/1 v k. ú. Úšovice“

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské péče, lesního hospodářství, vodního hospodářství a veřejné zeleně poskytuje k Vaší žádosti následující vyjádření:

#### **Odpadové hospodářství**

Na tomto úseku veřejné správy se k záměrům vydává samostatné závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, a to pouze pro potřeby projednání podle zvláštních právních předpisů, jehož výsledkem má být **územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Pro potřeby souhlasů a ohlášení se toto stanovisko nevydává.**

Pokud bude samostatné závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., požadováno a bude sloužit jako podklad k rozhodnutí, jehož vydání je závazným stanoviskem podmíněno, bude o závazné stanovisko před vydáním rozhodnutí požádáno. Formulář žádosti je uložen na webových stránkách města [www.muml.cz](http://www.muml.cz) formuláře a žádosti - odpady. K žádosti je potřeba doložit plnou moc, pokud je investor na základě plné moci zastupován.

(1. 6. 2020, S. Křížová)

#### **Správa zeleně**

S realizací stavby dle předložené PD **souhlasíme** za předpokladu splnění následujících podmínek:

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:

1/ výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od kmenů stávajících dřevin. Při práci v blízkosti stávajících dřevin bude dodržena CSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, dřeviny v okruhu min 20 m od stavby v místech předpokládaného pohybu mechanizace budou chráněny dřevěným bedněním.



# Městský úřad Mariánské Lázně

## Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození kmene, kořenů, ani kořenové zóny stromů.

2/ V místech kde plánovaná trasa chodníku koliduje s kořenovým systémem stávajících dřevin, budou práce prováděny ručně. V případě kolize silnějších kořenů než 5 cm s trasou kovového obrubníku bude obrubník přerušen tak aby nedošlo k poškození (přetnutí) kotvicích a vodivých systémů dřeviny.

3/ V místech výkopů v rostlém terénu a trávníku budou veškeré plochy navráceny do původního stavu, tzn. po zhutnění urovnány do úrovně okolního terénu, vysbírány kameny, doplněna ornice nebo trávníkový substrát a založen trávník parkový výsevem. Založený trávník bude po předání splňovat kvalitativní podmínky parkového trávníku. Zhotovitel má povinnost o tyto plochy pečovat minimálně do první seče.

4/Požadujeme aby dotčené plochy stávajícího trávníku, u kterých lze předpokládat, že budou poničeny stavbou, rovněž tak plocha zázemí staveniště či deponie materiálu v zeleni byly počítány ve výkazu výměr k náhradě trávníku – tj. plochy po stavbě rozrušeny, doplněn substrát a založen trávník výsevem.

5/ V případě poškození skupin keřů budou veškeré poškozené dřeviny nahrazeny odpovídajícím druhem dřeviny ve velikosti výsadbového materiálu přiměřené stávajícím výsadbám. Plochy keřových skupin budou vráceny do původního stavu včetně mulčování výsadeb. Zhotovitel má povinnost o tyto plochy pečovat do doby ujmoutí dřevin.

6/Náklady na splnění těchto podmínek budou zapracovány do výkazu výměr stavby

OŽP – Správa veřejné zeleně si vyhrazuje právo být účastna předání staveniště, kontrolních výborů a převzetí hotového díla. O konání těchto výborů bude elektronicky informována min. 3 dni předem.

(Ing. Zora Rákosová, 3. 6. 2020)

**Ostatní úseky: bez námitek.**

Ing. Pavel Nečas  
vedoucí odboru ŽP