



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1836/EF

Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187

Mariánské Lázně 06.11.2020

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: <https://zakazky.muml.cz>

Dodatečné informace č. 9 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo VZ: P20V00000053
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Podlimitní veřejná zakázka (§ 26 zákona), zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 zákona)
Limit veřejné zakázky:	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 50 000 000 Kč bez DPH (§ 52 písm. a) zákona)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:

Text dotazu č. 1 ze dne 04.11.2020 08:51:10

Dobrý den, v reakci na DI č. 6 si dovoluji upozornit, že se rozhodně nejedná o snížení nároků na svítidla, ale o definici jiného produktu! Když zadavatel provede záměnu teploty chromatičnosti z rozsahu 2700 K - 6500 K na rozsah 2700 K - 3500 K, tak se jedná o jiné osazení LED čipů ve svítidle. Taková záměna znamená nezbytné měření a testování produktu!

Důrazně proto žádáme, aby zadavatel posunul termín odevzdání o minimálně celou dobu zadávací lhůty!

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel trvá na tom, že se jedná o podstatné snížení nároků na provedení svítidel, které umožňuje účast v soutěži většímu počtu účastníků. Nejedná se o podmínky diskriminační nebo zadání, které by odporovalo podmínkám dotace či koncepcí VO. V žádném případě zadavatel nebude akceptovat řešení a produkty, které nesplňují zadání, případně jsou v režimu "testování". V případě pochybností si zadavatel, v souladu s podmínkami výběrového řízení, vyžádá funkční vzorek k ověření splnění všech deklarovaných parametrů. Pokud tazatel požadovaným řešením nedisponuje, neměl by uvažovat o účasti v tomto zadávacím řízení.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 19.11.2020 09:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru