



| Souběhy a křížení sítí | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| ČSN 73 6005 | | | |
| Souběh kabelu nn a sítě | | Křížení kabelu nn a sítě | |
| Sít' | Vodorovná vzdálenost | Sít' | Svislá vzdálenost |
| Kabel nn 0,4 kV | 50 mm | Kabel nn 0,4 kV | 50 mm |
| Sdílovací kabel | 300 mm 100 mm)* | Sdílovací kabel | 300 mm 100 mm)* |
| Plynovod ntl. | 400 mm | Plynovod ntl. | 100 mm)* |
| Plynovod vtl. | 600 mm | Plynovod vtl. | 100 mm)* |
| Vodovod | 400 mm | Vodovod | 400 mm |
| Kanalizace | 500 mm | Kanalizace | 500 mm |

* - uložení v kabelové chráněnce s přesahy 1 m na obě strany

Poznámka :
- Podzemní sítě jsou zakresleny orientačně . Před začátkem prací bude provedeno vytyčení sítí.

Soustava : 3 + PEN , stř. 50 Hz , 400/230 V , TN-C
Ochrana : Samočinným odpojením
Vnější vlivy : AB8
Prostředí : Nebezpečné

Projekt elektro-Ing.Stanislav Ambrož , Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mar.Lázně
mobil : +420 604 664 405 e-mail : ambrozst@atlas.cz

Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož

Investor : Město Mariánské Lázně , Ruská 155/3 , 353 01 Mariánské Lázně

Profese : Elektro nn Datum : 07/2021

Zakázka č. : 751 Stupeň PD : DUS

Místo stavby : Mariánské Lázně Měřítko : 1 : 200

Stavba : Zřízení veřejného osvětlení
ul. „U nemocnice“
Mariánské Lázně