



Poznámka :  
- Podzemní sítě jsou zakresleny orientačně . Před začátkem prací bude provedeno vytyčení sítí.

Soustava : 3 + PEN , stř. 50 Hz , 400/230 V , TN-C  
Ochrana : Samočinným odpojením  
Vnější vlivy : AB8  
Prostředí : Nebezpečné

Projekt: elektro-Ing.Stanislav Ambrož , Stavební mlyn 406/3, 353 01 Mar.Lázně			
mobil : +20 604 664 405		e-mail : ambrozst@atlas.cz	
Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož			
Investor : Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně			
Profese : Elektro nn		Datum : 07/2021	
Zakázka č. : 751		Stupeň PD : DUS	
Místo stavby : Mariánské Lázně		Měřítko : 1 : 200	
Stavba :  Zřízení veřejného osvětlení ul. „U nemocnice“ Mariánské Lázně			