

Značka	Popis
OZ	Okružní zemnič–pásek FeZn 30x4 mm v zemi
JV8 SV8	Jímací vedení (JV), svod (SV) AlMgSi D=8 mm na podpěrách rozteč 1 m.
JV10 SV10	Jímací vedení (JV), svod (SV) AlMgSi D=10 mm na podpěrách rozteč 1 m.
	Izolované vedení ISOFugal/HVMI/PE–GFK AlMg D8/D10 mm na podpěrách rozteč 1 m.
△	Certifikované podpěry jímacího vedení a svodů dle inst. podkladu např. Niro clip, 4 nýty, nebo lepení
●	Certifikované nerezové hromosvodové svorky na povrchu a v zemi.
○	Certifikované nerezové hromosvodové svorky skryté v základech – provedení doložené fotodokumentací
ZZS ZS	Certifikovaná zemní zkušební svorka Certifikovaná zkušební svorka
10 ohmů	Samostatný zemnič (zemnící tyč ZT2) zemní odpor max. 10 ohmů
60/45°	Pomocný jímač AlMgSi 10, cca 60 cm /45° = vykloněn pod úhlem 45° ven z objektu
JTx	Oddálený jímač AlMgSi/nerez, individuálně urč. výška celková délka x m (cca + 1 m nad chráněný objekt)

±0,00 = 606,54 m.n.m. Bpv

! Změna 3 - 08.2021 !

STAVBA
celková rekonstrukce domu Chopin
Hlavní tř. 47/28, Mariánské Lázně

STUPEŇ PROJEKTU
dokumentace pro provedení stavby

OBJEDNATEL–STAVEBNÍK
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně

ARCHITEKT
ARCHITEKT Ondřej Tuček
ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská
U Průhonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com, www.a–tucek.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI
Ivan Petrtýl – MOEP
Autorizovaný technik ČKAIT 0009293
Jažlovická 1321/26, 149 00 Praha 11, +420 605 785 259, moep@moep.cz, www.moep.cz

ČÁST D.11 ELEKTROINSTALACE HROMOSVOD — 08.2021 DATUM
PŘÍLOHA E07–z3 5NP – střecha — 1 : 100 MĚŘÍTKO

Reprodukování výkresů nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.)