



- Poznámky:
1. Veškerá potrubí jsou tepelně izolována dle požadavků uvedených v technické zprávě
  2. Pro vedení potrubních tras využívat přednostně trasy stávajících potrubních rozvodů a tím omezit nové zásahy do stavebních konstrukcí
  3. Veškeré rozměry je třeba na stavbě zaměřit a ověřit před objednáním zařízení
  4. Dimenze uvedené u potrubí (DN) jsou myšleny jako vnitřní světlý rozměr
  5. Veškeré viditelné prvky budou barevně provedeny dle pokynů architekta, poloha prvků bude koordinována s koordináčními výkresy, které jsou nadřazené