



"RA302/RA303" - atypická světlelná rozvodnice - IP40/IP20; označená RA302/RA303;

přívody a vývody horem, rezervy neinstalovat - ponechat prostorovou rezervu (tříšeno slabě)

RA302 minimálně 3x 12-14 pozic; montáž povrch; volné pozice rezerva

RA303 minimálně 3 x 24 pozic; montáž povrch; volné pozice rezerva

Přístroje z produkce OEZ, ABB, EATON

"Q" - vypínač, přepínač 16A

STAVBA		! Změna 3 - 08.2021 !	
STUPĚŇ PROJEKTU		! Bez technické zprávy neplatné !	
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK		3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S	
		celková rekonstrukce domu Chopin	
		Hlavní tř. 47/28, Mariánské Lázně	
		dokumentace pro provedení stavby	
		Město Mariánské Lázně	
		Ruská 155	
		353 01 Mariánské Lázně	
ARCHITEKT		ARCHITEKT Ondřej Tuček	
		ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská	
		U Průhonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com , www.a-tucek.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI		Ivan Peřtýl – MOEP	
		Autorizovaný technik ČKAř 0009293	
		Jezlovická 1321/26, 149 00 Praha 11, +420 605 765 259, moej@moej.cz , www.moej.cz	
ČÁST		D.11 ELEKTROINSTALACE	
PŘÍLOHA		E20-z3 Rozvodnice osvětlení RA303	
		Reprodukování výkresů nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.)	
		08.2021 DATUM	
		----- MĚŘÍTKO	