


"RE" - atypický skříňový rozvaděč měření - IP43/IP20  
označený RE; přívod spodem vývody horem do HR, ostatní spodem  
rezervy neinstalovat - ponechat prostorovou rezervu (čištěno slabě)  
"HR" - skříňový rozvaděč - IP43/IP20  
označený HR; přívod horem vývody spodem  
rezervy neinstalovat - ponechat prostorovou rezervu (čištěno slabě)

Přístroje z produkce výrobce, např. Eaton, OEZ, ABB  
"OB" - vypínač s vyřazací cívkou  
"Q" - vypínač  
"Fa" - jistič charakteristika "B"  
"SPD" - kombinovaná SPD typu 1 a 2, přepětová ochrana (dříve třídy B+C) - zapojení "V"  
"MTP" - měřicí transformátor proudu 200/5A  
"Fa" - jistič char. "B"



! Změna 3 - 08.2021 !  
! Bez technické zprávy neplatné !  
3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S

STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin
STUPĚŇ PROJEKTU	Hlavní tř. 47/28, Mariánské Lázně etapa I. - objekty B a D - dokumentace pro provedení stavby
OBJEDNATEL-STAVBENÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně

ARCHITEKT	ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská, ing.arch. Matouš Štrba Na Mělníčkách 32a/1525, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, <a href="mailto:ondra.tucek@gmail.com">ondra.tucek@gmail.com</a> , <a href="http://www.a-tucek.cz">www.a-tucek.cz</a>
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ivan Petrtýl - MOEP Autorizovaný technik ČKAIT 0009293 Jazlovická 132a/26, 149 00 Praha 11, +420 605 785 259, <a href="mailto:moepr@moepr.cz">moepr@moepr.cz</a> , <a href="http://www.moepr.cz">www.moepr.cz</a>

ČÁST	D.11 ELEKTROINSTALACE	08.2021	datum
PŘÍLOHA	E08-z3 Atypické rozvaděče měření RE a distribuce HR	-----	MĚŘÍTKO