



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/21/1636/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 2. 12. 2021

Dodatečná informace č. 9 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P21V00000041
Evid. č. ve VVZ:	Z2021-040679
Název veřejné zakázky:	Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§3 písm. b) ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45454100-5 Rekonstrukce budov
- další předmět:	45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24. 11. 2021.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Prosím o zodpovězení následujících dotazů k soutěži „Dům Chopin-Mariánské Lázně-2.etapa“:

1) v TZ se píše o dvojici kabelů SYKFY 25x2x0,5 od tabla (ÚR) na fasádě do DTÚ – chybí ve VV



Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že na základě dotazu, bude doplněn výkaz výměr o 60m kabelu (viz. pol 234, obj. A).

Dotaz č. 2

2) v TZ se píše o propojení datových rozvaděčů optickým kabelem a ve VV položka až na konci „Dodávka a instalace optických kabelů dle pokynů správce sítě“ - není specifikován typ kabelu

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že se jedná o optický kabel Multimode 50um.

Dotaz č. 3:

3) z popisu rozvaděče "DR.A - RACK 2x 19"/45U, 1x UPS cca 6 kVA (minimálně pro SERVER; ROUTER; ADSL/WIFI modem; 6x PATCH panel 24 pozic metal, 6 x převodník optika/metalica) není poznat, co bude přesouváno ze stávajícího objektu a co bude novou dodávkou

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že vše bude novou dodávkou, nic se přesouvat nebude. Na základě tohoto dotazu není potřeba revidovat rozpočet.

Dotaz č. 4:

4) EZS/EPS – není specifikován stávající systém, navíc každý stavební objekt obsahuje položku „Pobočková ústředna EZS/EPS "DR.A" a "DRC" (schválená správce EZS)“ to budou instalovány 3 nové ústředny?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že jde o zcela nový samostatný systém, budou 2 nové ústředny (A a C). Na základě tohoto dotazu není potřeba revidovat rozpočet.

Dotazu č.5:

5) v TZ: „Celo-plášťová ochrana objektů je tvořena magnetickými kontakty“ a ve VV „Magnertický kontakt dveře/okno "M"“ – není specifikováno, zda budou magnety zapuštěné (skryté v rámech), nebo přiznané na povrchu

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že se bude jednat o magnety skryté. Na základě tohoto dotazu bude upřesněna specifikace v rozpočtu.

Dotaz č. 6:

6) v TZ: „Projekt předpokládá pouze omezený rozsah rozvodu STA v komunitním klub seniorů. Pro příjem signálu DVB-T2 byla instalována anténa atd. v objektu B. Pro možnost rozšíření STA do objektů „A“ a „C“ bude instalován koaxiální kabel z datového rozvaděče DR.A do DR.B.“ ve VV: „koaxiální kabel PTV 75 ohmů s datovou vazbou“ a 16 zásuvek. – pokud to chápu dobře, budou televizní rozvody tahány z datového rozvaděče? V tom případě chybí položky ve VV na aktivní část rozvodů STA (zesilovač, rozbočovač, případně úprava signálu před jeho zesílením).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že zásuvky STA budou odstraněny, případný TV signál bude řešen datovou sítí. Na základě tohoto dotazu není potřeba revidovat rozpočet.

Dotaz č. 7:

7) Tablo domácího telefonu – chybí bližší specifikace (pokud má být připojeno k pobočkové ústředně, je cena násobně vyšší, než klasický systém domácích telefonů)

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že bude připojeno k pobočkové ústředně, půjde o IP komunikátory. Na základě tohoto dotazu není potřeba revidovat rozpočet.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací