



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/22/397ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 7. 3. 2022

Dodatečná informace č. 1 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo VZ: P22V00000006
Název veřejné zakázky:	Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 zákona)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):	
Hlavní slovník, hlavní předmět:	45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Hlavní slovník, další předměty:	45233142-6 Práce na opravě silnic

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4. 3. 2022.

Dotaz:

„dobrý den

Žádáme o upřesnění položky č.44 a č.73, kde je uvedeno, že má být provedeno frézováním nebo narušením zpevněného povrchu úprava původního asfaltu. Jedná se o nestandartní popis položky, kde není uvedena tloušťka frézování nebo narušení povrchu.

1) Žádáme tímto o upřesnění co je myšleno popisem položky, z jakého důvodu není uvedeno frézování povrchu ?

2) Žádáme tímto o uvedení tloušťky povrchu, který bude rekonstruován.

předem děkujeme za včasné vyjádření“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k uvedeným dotazům sděluje, že s ohledem na rozsah a zejména odlišný způsob poškození asfaltových krytů v tomto konkrétním případě umožňují, ale i vyžadují položky pod č. 44 a 73 použít více způsobů pro přípravu podkladu před realizací konečné obrusné vrstvy. Objednatel u dodavatele předpokládá odbornou způsobilost pro zjištění a stanovení konkrétní a nejvhodnější varianty pro přípravu podkladu. V rozsahu poškození vozovky je možné lokálně „jen“ vyfrézovat její část a nově opatřit vrchní obrusnou vrstvou zpravidla v tl. 5 cm. Další úsek však bude vyžadovat výspravu hlubších výtluků ACP, v tl. 4-6 cm, dále pak vyrovnávku ACL v potřebné mocnosti a dokončení vrstvou ACO. Znamená to tedy, že příčina poškození jednotlivých úseků komunikace je odlišného charakteru a vyžaduje tedy správné a účinné, ale i odlišné pojmenování a určení způsobu opravy, kterou od odborné firmy očekáváme. Jedná se tedy o provedení opravy v kombinaci možných technologických procesů oprav v uvažovaném lokálním místě.

Zadavatel v zadávací dokumentaci - ve Výzvě k podání nabídek, bod č. 16, uveřejnil možnost prohlídky místa plnění s pověřeným zástupcem objednatele – společnosti TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., a to v termínu od 3. 3. 2022 do 6. 3. 2022.

S ohledem na uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro využití možnosti prohlídky plnění, a to do 9. 3. 2022.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací