



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/23/201/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 27. 1. 2023

Dodatečná informace č. 2 -vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Identifikátor veř. zak. – profil zadavatele:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Adresa veřejné zakázky:

Systémové číslo: P23V00000003

Městské muzeum – rekonstrukce – Stavební úpravy Městské muzeum – úprava místnosti 1.03. na sklad

Veřejná zakázka na stavební práce

Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)

<https://zakazky.muml.cz>

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Právní forma organizace:

Zastoupené:

Sídlo:

IČO, DIČ

Datová schránka:

Profil zadavatele:

Město Mariánské Lázně

801 – obec

Martinem Hurajčíkem, starostou města

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

00254061 CZ00254061

bprbqms

<https://zakazky.muml.cz>

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 25. 1. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

po přečtení TZ jsem narazil na dva důležité body, které je nutné probrat s projektantem VZT a vyjasnit si je.

• Dle kódu specifikuje VZT jednotku Duovent DV 1200 která má max. průtok 1200 m³/h, ale hned v následující větě popisuje, že uvažuje s max. průtokem 1650 m³/h. To by pak byla velikostní řada Duovent Compact DV 1800 (vyšší cena)

• Dále dle výkresu i kódu by se mělo jednat o jednotku s protiproudým rekuperátorem, ale v popisu popisuje jednotku s rotačním regenerátorem. (opět rozdílné ceny)

Odpověď zadavatele:

- Požadována je VZT jednotka Elektrodesign DUOVENT 1200 s regulací a s čidlem vlhkosti.
- DUOVENT 1200 DV znamená deskový výměník tedy ne rotační

S pozdravem

v.z. Bc. Marta Löfflerová
referent – veřejné zakázky
odbor investic a dotací

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru