

Servisní výkaz k zakázce č.: **L200028**

Č. obj.: 2019-PA-225

VÝSTUPNÍ PROTOKOL PROFYLAKTICKÉ KONTROLY MOTORGENERÁTORU

Kontrola provedena v souladu s průvodní dokumentací výrobce

IČO: 00575143	DIČ: CZ00575143
Provozovatel: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o.	
Adresa: Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně	
Umístění: místnost DA	
Registrováno u krajského soudu v Plzni spisová značka Pr 697	

Typ zařízení:	BCJD 70S
Výr.číslo:	EXP 22 826
Výrobce:	Broadcrown

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Instalace zařízení | <input type="checkbox"/> Uvedení do provozu | <input checked="" type="checkbox"/> Profylaktická prohlídka |
| <input type="checkbox"/> Elektrická revize | <input type="checkbox"/> Plánovaný servis | <input type="checkbox"/> Akutní servis |

Telefon: **Vladimír Jára 606 456 851**

ROZSAH PROVEDENÝCH ÚKONŮ:

Řídicí jednotka MG: <input checked="" type="checkbox"/> <i>AUTOSTART</i>	Napájení ŘJ: <input checked="" type="checkbox"/> <i>12</i> V	Rozvaděč ATS: <input checked="" type="checkbox"/>
Typ ŘJ MG: <input checked="" type="checkbox"/> <i>705</i>	Zápis po provozní knihu: <input checked="" type="checkbox"/>	Svorky a spoje: <input checked="" type="checkbox"/>
Palivový systém: <input checked="" type="checkbox"/>	Start. Akumulátory: <input checked="" type="checkbox"/> <i>2014</i>	Kabely: <input checked="" type="checkbox"/>
Chladicí systém: <input checked="" type="checkbox"/>	Filtr vzduchu: <input checked="" type="checkbox"/> <i>2017</i>	Měření: <input checked="" type="checkbox"/>
Předehřev hadice: <input checked="" type="checkbox"/>	Vzduchotechnika: <input checked="" type="checkbox"/>	Výfukový systém: <input checked="" type="checkbox"/>
Olejový systém: <input checked="" type="checkbox"/>	Odvětrání klikové hřídele: <input checked="" type="checkbox"/>	Kouřivost: <input checked="" type="checkbox"/>
Mechanická kontrola: <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola oleje/doplnění: <input checked="" type="checkbox"/> litrů	Výměna olejového filtru: <input checked="" type="checkbox"/> ks <i>1</i>
Startovacích akumulátorů: <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola chl.směsi/doplnění: <input checked="" type="checkbox"/> litrů <i>-30</i>	Výměna palivového filtru: <input checked="" type="checkbox"/> ks <i>1</i>
Mechanických spojů: <input checked="" type="checkbox"/>	Chladicí směs: <input checked="" type="checkbox"/> °C <i>2020</i> rok	Výměna vzduch. filtru: <input type="checkbox"/> ks
Chladicího ventilátoru: <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola start. baterie/doliti: <input checked="" type="checkbox"/> litrů	Výměna vodního filtru: <input type="checkbox"/> ks
Hadic a jejich upevnění: <input checked="" type="checkbox"/>	Výměna oleje: <input checked="" type="checkbox"/> litrů <i>16</i>	Výměna předehřevu: <input type="checkbox"/> ks
Klínových řemenů: <input checked="" type="checkbox"/>	Výměna chladicí kapaliny: <input checked="" type="checkbox"/> litrů <i>18</i>	Výměna startovacích baterií: <input type="checkbox"/> Ah.....ks
Kontrola alternátoru: <input checked="" type="checkbox"/>		

Použitý materiál	kód	množství	Použitý materiál	kód	množství
Motorový olej		<i>16L</i>			
Olejový filtr T19044		<i>1 ks</i>			
Palivový filtr RE60021		<i>1 ks</i>			
Chladicí směs G 48		<i>18L</i>			

FUNKČNÍ ZKOUŠKA:

Provozovatel povolil zkoušku s výpadkem sítě: ANO NE

Frekvence: <input type="checkbox"/> 50 Hz	Výkon: <input type="checkbox"/> kVA <input type="checkbox"/> kW	Kapacitní zkouška start.bat.: <i>83</i> %
Výstupní napětí: <input type="checkbox"/> 348 <input type="checkbox"/> 349 <input type="checkbox"/> 348 V	Napětí nabíječky: <i>13,6</i> V	Motohodiny: <i>63</i>
Výstupní proud: <input type="checkbox"/> A	Napětí DC alternátoru: <i>14,2</i> V	Doba testování: <i>30</i> minut

ZAŘÍZENÍ JE NENÍ PROVOZUSCHOPNÉ.

Poznámky: *Výměna chladicí směsi*

Součástí zařízení je rozvaděč zajišťující elektrickou i mechanickou blokadu mezi generátorem a sítí.

Zkouška provedena dne: *9.1.2020* Další kontrolu provést do: *1/2021*

Provedl jméno, dne: *Voš, 9.1.2020* Převzal jméno, dne:

DOUBLE ENERGY s.r.o.
Pivovarská 30, 756 61 Rožnov p.R.
IČ: 04236386, DIČ: CZ04236386
servis@doubleenergy.cz
Podpis, Razítko

Podpis, Razítko