



HZSKX00561B0



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Územní odbor Cheb

17. listopadu č. 30, 350 02 Cheb

Č. j.: HSKV- 290-2/2023 - CH
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Bc. Vladimír Kadavý
Tel.: 950 375 157
E-mail: vladimir.kadavy@hzs-kvk.cz

Datum: 17. 2. 2023

Adresát:
Ing. Ferenc Luděk
Tyršova /262
353 01 Velká Hleďsebe

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Výměna evakuačního výtahu v Domově pro seniory

Místo stavby:

Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
k. ú.: Úšovice, parc. č. st. 2249

Stavebník:

Město Mariánské Lázně, IČO 00254061
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 2. 2023. Na základě výše uvedeného HZS KVK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel.: 950 377 111
E-mail: spisovna.ch@kvk.izscr.cz <https://www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx>
1247881/0710

Datová schránka: xknaa7s

IČO: 70883611
Číslo účtu: 19-

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS KVK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Výměna evakuačního výtahu v Domově pro seniory

vypracoval: Ing. Luděk Ferenc, ČKAIT 0301587

datum: 12/2022

HZS KVK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu Domova pro seniory o zastavěné ploše 1735 m² s požární výškou 18 m určena pro ubytování 114 osob z toho 59 osob vyžadujících asistenci, která je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KVK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Jan Doubrava
ředitel územního odboru Cheb
úřední osoba