



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/23/394/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 24. 2. 2023

Dodatečná informace č. 2 -vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo VZ: P23V00000013
Název veřejné zakázky:	Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):	
Hlavní slovník, hlavní předmět:	45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Hlavní slovník, další předměty:	45233142-6 Práce na opravě silnic

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ	00254061 CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 23. 2. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení ZD:

U položek výkazu výměr, kde jsou uvedeny asf. vrstvy ACP a ACL, jsou uvedeny tl. vrstev do 40 mm. Tyto uvedené tloušťky jsou v rozporu s ČSN 736121. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpovědi zadavatele:

Úpravu mocnosti vyrovnávacích asfaltových vrstev zadavatel uvažuje u položek ACP, ACL obecně od 50 mm až do max. 80 mm. V souvislosti s touto úpravou je na profilu zadavatele uveřejněn nový rozpočet k ocenění, kdy zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upravil tl. vrstev ACP a ACL.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací