



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/23/1500/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 1.8.2023

Dodatečná informace č. 1 -vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo VZ: P23V00000033
Název veřejné zakázky:	Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních – II. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):	
Hlavní slovník, hlavní předmět:	45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Hlavní slovník, další předměty:	45233142-6 Práce na opravě silnic

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ	00254061 CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 31.7.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení ZD:

1. U položek výkazu výměr, kde jsou uvedeny asf. vrstvy ACL, jsou uvedeny tl. vrstev do 40 mm. Tyto uvedené tloušťky jsou v rozporu s ČSN 736121. Žádáme o opravu výkazu výměr.
2. Ve výzvě k podání nabídky a ve smlouvě je uvedeno, že práce budou dokončeny do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy je pouze reálné zpracovat a odsouhlasit DIO KŘ Policií ČR DI Cheb. Dalších 30 dní od podání žádosti má silniční správní úřad na vydání stanovení přechodného dopravního značení, zvláštního užívání komunikací a částečné anebo úplné uzavírky. Týden před zákazem stání v ulicích, musí být osazeno dopravní značení zakazující v určeném termínu parkovat. Na základě uvedených informací žádáme zadavatele o prodloužení termínu dokončení díla alespoň na 90 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.
3. Jaká je hodnota PAU u asfaltových krytů (konkrétních ulic), které se mají odfrézovat a následně uložit na skládku?

Děkujeme.

Odpovědi zadavatele na dotazy:

1. Úpravu mocnosti vyrovnávacích asfaltových vrstev zadavatel uvažuje u položek ACL obecně od 50 mm až do max. 80 mm. V souvislosti s touto úpravou je na profilu zadavatele uveřejněn nový rozpočet k ocenění, kdy zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upravil tl. vrstev ACL.
2. Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upravuje termín plnění smlouvy. Pro souhlas se stanovením DIO je stanovena lhůta 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo a pro samotné stavební práce je stanovena lhůta 35 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací. Celková lhůta předmět plnění smlouvy je 65 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
V souvislosti s prodloužením termínu je upraven i návrh smlouvy o dílo. Upravený návrh smlouvy byl vložen na profil zadavatele do sekce „zadávací dokumentace“.
3. Zadavatel sděluje, že objedná provedení stanovení hodnoty PAU stávajících asfaltových povrchů. Informace o získaných hodnotách PAU budou poté doplněny do zadávací dokumentace.

S ohledem na změnu podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek.

Termín pro podání nabídek je prodloužen do 16. 8. 2023 do 9:00 hod.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací