



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/23/1534/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 7. 8. 2023

Dodatečná informace č. 2 -vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo VZ: P23V00000033
Název veřejné zakázky:	Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních – II. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):	
Hlavní slovník, hlavní předmět:	45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Hlavní slovník, další předměty:	45233142-6 Práce na opravě silnic

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ	00254061 CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 2. 8. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení ZD:

1. U položek výkazu výměr, kde je uvedeno řezání asf. krytu do hl. 80 mm, žádáme doplnit výkaz výměr o délky řezání (v současném výkazu výměr nejsou uvedeny).

2. U položek výkazu výměr, kde je uvedeno likvidace vybouraných hmot, žádáme doplnit výkaz výměr o hmotnost v tunách (v současném výkazu výměr není uvedena).

Děkujeme.

Odpovědi zadavatele na dotazy:

1. Délky řezání jsou uvažovány v šířce komunikací na hranici zahájení a ukončení opravy v celkové uvažované délce komunikace. Případné nutné další provedení délky řezání v rámci technologického postupu nechává zadavatel na úvaze odborné firmy, která se přihlašuje do zadávacího řízení.

2. K likvidaci vybouraných hmot uvažujeme, že každá ze zúčastněných odborných firem si určí objemovou hmotnost vybouraných hmot na základě svých zkušeností a znalostí (od cca 1,3t/m³ – 2,2t/m³).

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací