

**VYJÁDRĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI  
SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.**

Evid. číslo žádosti: -  
Evid. číslo vyjádření: CN2303005-1  
Důvod vydání vyjádření: Územní řízení / Stavební řízení  
Vyjádření ke dni: 16. srpna 2023

Název akce	Stavební úprava místní komunikace ulice U zastávky, Mariánské Lázně – p.č. 1163/2 k.ú. Úšovice
Žadatel	Petr Hradil Projekční kancelář Beránek & Hradil Svobody 7/1, 350 02 Cheb Tel. 777 814 803, pkcheb@email.cz
Stavebník	Město Mariánské Lázně Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně IČO: 00254061
Zájmové území	Město Mariánské Lázně, ul. U Zastávky zakreslení zájmového území do katastrální mapy

K předložené PD a návrhu technického řešení máme tyto podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započítím zemních prací nechat vytyčit průběh sítí společností ČEZNET s.r.o. a ohlásit započítí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/vytyceni.html>.
- Před realizací zajistí investor ověření pozice a hloubky uložení sítí pomocí sond kopaných ručně.
- Pokud při výkopových pracích dojde k obnažení vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZNET s.r.o. pro kontrolu vedení před zasypáním.
- Pokud dojde ke snížení krytí na úroveň 40cm a méně, bude provedeno přeložení nebo dodatečná ochrana vedení na základě konzultace se zástupcem společnosti ČEZNET s.r.o.  
Náklady na úpravu vedení bude hradit investor stavby.
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet podmínky ČSN pro práci v ochranném pásmu. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že došlo k poškození nadzemního vedení, kontaktovat správce sítě.

Za splnění výše uvedených podmínek Společnost ČEZNET s.r.o. dává **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

(1) *Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.*

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.  
V Tachově dne 16. 8. 2023



ČEZNET s.r.o.  
Účetní oddělení  
P.O. BOX 5/Vilémovská 1602, 347 01 Tachov  
tel.: +420 211 046 888  
Rychlý a spolehlivý internet

03

**Lucie Juránková**  
Pomocný projektant  
[lucie.jurankova@ketnet.cz](mailto:lucie.jurankova@ketnet.cz)  
tel.: 371 431 035

**ČEZNET s.r.o.**

sídlo: Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČO: 26378191, DIČ: CZ26378191,  
společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17495  
korespondenční adresa: Vilémovská 1602, 347 01 Tachov  
tel.: +420 211 046 688, e-mail: [info@ceznet.cz](mailto:info@ceznet.cz), [www.ceznet.cz](http://www.ceznet.cz)