

Petr Hradil  
Svobody 7/1  
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214  
radova@chevak.cz

19.4.2023

### **Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20230415**

Název stavby: Stavební úpravy komunikace U zastávky

Místo stavby: k.ú. Úšovice, p.p.č. 1163/2,

Investor: Město Mariánské Lázně, Mariánské Lázně

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší úpravu místní komunikace na obytnou zónu a rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Šířka dopravního prostoru je cca 9,0 m, šířka vozovky činí 3,5 - 5,5 m, délka úpravy je cca 119 m. Po stranách vozovky jsou navržena parkovací stání, celkem pro 7 OA. Vjezd, výjezd do obytné zóny je řešen zvýšeným betonovým prahem, cca v km 0,053 je navržen zpomalovací polštář. Povrch komunikace obytné zóny bude asfaltový, parkovací stání z betonové dlažby, sjezdy na pozemky z betonové nebo žulové dlažby a žulové dlažby. Stávající vedení veřejného osvětlení bude nahrazeno novým podzemním vedením, 3 stávající osvětlovací tělesa budou vyměněna za nové ve stávajících pozicích.

Srážkové vody z komunikace budou svedeny do nové uliční vpusti umístěné u vjezdového prahu a dále do nové retenční nádrže o objemu 10 m<sup>3</sup> s regulovaným odtokem napojeným do stávající jednotné kanalizace KT DN 400 (ID 18063). Regulovaný odtok bude zajištěn pomocí stavitelné klapky osazené v retenční nádrži. Přístup ke klapce bude zajištěn revizní šachtou. Přípojka bude z materiálu PP UR2 DN 150. Odvodňovaná plocha se nenavyšuje, naopak úpravami dojde k jejímu snížení. Zasakování srážkových vod, z prostorových důvodů, není možné. Stávající uliční vpust' v křižovatce s ulicí Palackého bude posunuta do nové polohy a napojena do stávající přípojky.

### **CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:**

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) a nepoužité cizí vody (vody ze studní, minerální vody)
- regulovaný odtok z retenční nádrže do jednotné kanalizace bude maximálně 3 l/s/ha
- uliční vpusti na musí být vybaveny lapači splavenin a kalovým prostorem
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky/ chodníku/terénu
- sloupy/stožáry/pilířky nesmí být osazeny v ochranném pásmu vodovodu/kanalizace.
- před vydáním stavebního povolení uzavře Město Mariánské Lázně se společností CHEVAK

Cheb, a.s. Dohodu o opatřeních a postupu v případě havárie/nutné údržby na vodohospodářských zařízeních společnosti, která se bude týkat výměny stávajícího osvětlovacího tělesa za nové umístěné ve stávající poloze, v km 0,040

- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. **geodetické zaměření umístění uličních vpustí, retenční nádrže a přípojek**
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

#### Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Mariánské Lázně. Kontakt: p. Štelbacký tel. 739 543 403 – vodovod a p. Cinkanič tel. 739 543 416 – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- bude dodržena TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
- napojení/propojení přípojek na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Mariánské Lázně, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Mariánské Lázně ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Mariánské Lázně ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur

  
**CHEVAK Cheb, a.s.**<sup>13</sup>  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer  
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radová  
referent vodorozvoje