



LEGENDA:

— — — — — VZT POTRUBÍ Z TRUBEK SPIRO

+++++ VZT POTRUBÍ Z FLEXIBILNÍCH TRUBEK

VZT VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERCÍ TEPLA DUOVENT COMPACT DV 1000 DCA TOP, LEVÉ PŘÍPOJENÍ)  
VODNÍ OHŘÍVAČ 6,8 kW(0,56m3/h) NAPOJENÝ PŘES SMĚŠOVACÍ UZEL S ČTYŘCESTNÝM VENTILEM A OBĚHOVÝM ČERPADLEM  
ROZMĚRY Š.1306, HL.678, V.1300 mm, PŘÍPOJENÍ POTRUBÍ Ø250 mm

POZNÁMKA:

POTRUBÍ VEDENÉ VE STROJOVNĚ VZT A V ŠATNĚ BUDE VEDENO PODLE SKUTEČNÝCH MONTÁŽNÍCH PODMÍNEK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
<div>uniart</div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01 TEL./FAX. 354 623 578, 354 620 074, e-mail: uniart@tiscali.cz</div>						
VED.PROJEKTANT		ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		
ING. ARCH.		ING.I. HLOŽEK		J.BROŽKOVÁ		
D. URBANEC						
INVESTOR		KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.				
MĚSTSKÝ ÚŘAD		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ				
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, TŘEBÍZSKÉHO č.p.106 <b>MĚSTSKÉ DIVADLO</b> <b>OPRAVA ŠATNY PRO DIVÁKY</b> D1.4b VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA				FORMÁT		8 A4
				DATUM		03/2023
				ÚČEL		OPRAVA
				MĚŘÍTKO		1:50
				Č. ZAKÁZKY		50/22
PŮDORYS 1.PP – VZT				ČÍSLO VÝKRESU		
				D1.4b.03		
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIOVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.						