



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 922 111
e-mail: muml@muml.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, ISDS: bprbqms

Č. s.: ORID/24/1454
Mariánské Lázně 15.08.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Identifikátor veř. zak. – profil zadavatele:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Adresa veřejné zakázky:

Systémové číslo: P24V00000063

Odstranění budov v areálu Chebská 252

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)

Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 ZZVZ)

<https://zakazky.muml.cz>

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku
Common Procurement Vocabulary (CPV):

Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce 45111000-8

2. Identifikační údaje zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Zastoupené:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Profil zadavatele:

Kategorie zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Martinem Hurajčíkem, starostou města

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

00254061 / CZ00254061

<https://zakazky.muml.cz>

Veřejný zadavatel ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 13. 8. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení dokumentace konkrétně u položkového rozpočtu SO01 položka č. 6 a 8 - poplatek za uložení odpadu 17 09 04 - 2 položky na stejný kód odpadu. Dále se to týká rozpočtů SO 02 položka č. 9 a 11, SO 06 položka 9 a 11, SO 08 položka 8 a 10, prosíme o uvedení zda je to takto v pořádku a neměl by tam figurovat jiný kód opadu např. 17 01 07. Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu uchazeče poskytuje následující vysvětlení. Dotazované položky rozpočtu jsou správně. V prvním případě se jedná o směsnou suť, kterou ještě lze uložit na recyklační skládku – např. směs betonu, cihel, tvárnic. V druhém případě se jedná o směsnou suť, která jde na normální skládku, nebo nelze dále recyklovat např. příměsí keramiky, okna, dveře a další směsný odpad. S ohledem na plánovaný způsob demolice a tomu odpovídající volbu položek – tj. strojně, nikoli postupným ručním bouráním. Tímto způsobem zadávací dokumentace postihuje skutečnost, že při demolici bude obtížné separovat např. keramický obklad, zařízeníové předměty, výplně otvorů aj. Proto jsou položky 2 a to uložení na recyklační skládku a uložení na normální skládku.

Zadavatel tedy nebude na základě dotazu uchazeče upravovat položkový rozpočet a žádá uchazeče, aby ocenili rozpočet v podobě, jaké je zařazen v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník

vedoucí odboru rozvoje města, investic a dotací