



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: ORID/24/1770/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 1. 10. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace

Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:

Systémové číslo VZ: P24V00000075

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Mariánské Lázně – parkoviště

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Hlavní slovník, hlavní předmět: 45000000-7 Stavební práce
45223300-9 Výstavba parkovišť

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 1. 10. 2024 následující dotaz:

„Po konzultaci s našimi subdodavateli bych Vás ráda požádala o informaci k předmětné zakázce týkající se **upřesnění dešťové kanalizace**. V TZ je uvedeno veškeré potrubí v KG min SN8, ale v situaci a VV je potrubí UR2. Pokud tedy máme nacenit dle zaslaného výkazu prosím o upřesnění SN u UR2 potrubí + upřesnění k jakému systému jsou ty tvarovky z výkazu, k UR2 nebo ke KG?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že potrubí UR2 je SN10 a je použito na trase se šachtami a nejsou na ní žádné tvarovky. Všechny tvarovky jsou pro potrubí KG.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru