



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: ORID/24/1808/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 7.10.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace

Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo VZ: P24V00000075
Název veřejné zakázky:	Nemocnice Mariánské Lázně – parkoviště
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):	
Hlavní slovník, hlavní předmět:	45000000-7 Stavební práce
	45223300-9 Výstavba parkovišť

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 3. 10. 2024 následující dotazy:

- 1) „Dobrý den, domníváme se, že v rozpočtu není vůbec řešen liniový žlab 20m š.30cm, který je na větvi DK-OLK6. Bude do rozpočtu doplněn? Případně doloženy bližší specifikace PD.“

Odpověď zadavatele:

Liniový žlab je součástí rozpočtu, kde je investorem Nemocnice Mariánské Lázně, nikoliv město Mariánské Lázně.

- 2) „Dobrý den, prosíme o doplnění PD vsakovací objekt - nejsou známy podkladní vrstvy, geotextilie, případně folie atd.“

Odpověď zadavatele:

Vsakovací boxy jsou typ AS Nidaflow 56 ks, zadavatel v této souvislosti uveřejňuje na profilu zadavatele v sekci „zadávací dokumentace“ dokument s názvem Výpočet vsak. objektu.

V položce "Akumulační boxy....." jsou započteny náklady na dodávku boxů včetně spojek a čel, obalení boxů geotextilií vč. její dodávky.

Podsyp 8,0 m3 je v položce "Lože pod potrubí....."

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru