



# Základní - izolace živých částí

**Při poruše - ochranné uzemnění, automatické odpojení od zdroje  
doplňková ochrana - proudovým chráničem**

<div>VÁCLAV VALEŠ ELEKTROPROJEKT Rokycanova 296 Tachov</div>				11/2023	
DATUM				11/2023	
ÚČEL				DUR	
ČÍS. ZAKÁZKY				2023/19	
MĚŘÍTKO					
FORMÁT				1A4	
ČÍS. VÝKRESU				ČÍS. KOPIE	
F.03					

Rmn1- rozv OEZ RZG-N-2S28-2x14 mod, 360x436x104, IP65  
společně s ovl. ZAVLAHY EPS-ME 272x195x112  
v pilíři DCK SR 402/NKW2, vel. 830x1830x250