


VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ 1:20

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA



KOMUNIKACE

- ① OBRUSNÁ VRSTVA – AC 11 tl. 40 mm
② PODKLADNÍ VRSTVA – AC 16+ tl. 60 mm
③ PODKLADNÍ VRSTVA – ŠD_a tl. 150 mm
④ PODKLADNÍ VRSTVA – ŠD_a tl. 180–200 mm
⑤ ZÁSYP RÝHY – ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNIT NA 95% PCS, INDEX
RELATIVNÍ ULEHLOSTI ID_y 0,8; ÚNOSNOST PLÁŇ min. 60 (80)
MPa (doloženo zkouškou), HUTNĚNO PO VRSTVÁCH max. 200
mm

DOČASNÉ POVRCHY

- ① ŠTĚRKODRŤ ŠD fr. 0–22 mm tl. min. 100 mm

POZN.:

V MÍSTĚ KRYTÍ VRSTVY MENŠÍ NEŽ 1 m BUDE PROVEDENO
OPATŘENÍ PROTI STATICKÉMU TLAKU A ZAMRZÁNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM
BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ. PŘI KŘÍŽENÍ BUDE
DODRŽENA ČSN 73 6005

stavebník:	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně	
akce:	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ASZ NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ NA p. č. 130 a 167/2, k. ú. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	
část:	–	
název:	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	
stupeň PD:	DUS	
HIP:	Ing. JAN PIPTA	
zodp.proj.:	Ing. JAN PIPTA	
vypracoval:	Ing. JAN PIPTA	
datum:	ČERVEN 2024	
měřítka:	č.přímky:	č.paré:
A4 1:20	5	