



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: MUML/2025/19552

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 29.5.2025

Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele: Systémové číslo VZ: P25V00000023
Evid. č. veř. zak. – Věstník veřejných zakázek: Z2025-0251193
Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce komunikace Hlavní třída, Mariánské Lázně – II. etapa**
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení (§3 písm. b) ZZVZ)
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):
Hlavní slovník, hlavní předmět: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
- Vedlejší předmět 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45332200-5 Instalace a montáž vodovodních rozvodů

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele: Město Mariánské Lázně
Zastoupené: Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO , DIČ: 00254061, CZ00254061
Profil zadavatele: <https://zakazky.muml.cz>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 27.5.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,
v zadavatelem poskytnutém výkazu výměr pro Město Mariánské Lázně, stavební objekt SO 101, jehož součástí jsou položky poř. č. 81, 82, 87 (Dlažba skladebná betonová osmiúhelník + čtverec). Žádáme zadavatele o poskytnutí bližších informací k tomuto výrobku, tzn. o poskytnutí technického listu k navrhované dlažbě a případně informaci o výrobcí této dlažby.

Dále jsou součástí SO 101 položky poř. č. 104 "Výměna (výšková úprava) poklopu na betonové šachtě" a poř. č. 105 "Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na plastové rouře teleskopického". Ptáme se zdali je součástí těchto položek i nákup a osazení nových poklopů nebo se jedná pouze o výškovou úprava stávajících poklopů.“

Odpověď zadavatele:

V rámci provádění nových chodníků je počítáno s použitím stávající betonové dlažby. V případě potřeby doplnění stávající dlažby – (pol. 81,82 a 87 soupisu prací) bude přednostně použit typ dlažby shodný s původní dlažbou popř. bude použit obdobný typ dlažby nebo dlažba mozaiková z kostek.

U pol. č. 104 a č. 105 je počítáno s výškovou úpravou znaků sítí, s dodáním nových poklopů se nepočítá, výměna poklopů nebyla správci sítí požadována.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent – veřejné zakázky